Příloha č. 2 - Specifikace technických zařízení

VZT zařízení v komplexu Čro, Praha 2, Vinohradská, Římská

VZT_Praha 2_Vinohradská 12
Orientační velikost VZT zařízení
1 ....."velké" VZT zařízení, více filtrů, více klínových řemenů
2 ....."střední" VZT zařízení s 1 až 2 filtry, a 1 až 2 klínovými řemeny
3 ....."malé" VZT zařízení, ventilátory, bez filtrů, bez klínových řemenů

VZT jedn. dle PD VZT	Umístění jednotky	Slouží pro (popis dle PD MaR)	Značka	Přívod - odtah	Typ filtru	Třída filtrace	Rozměr filtru	Počet ks	Klínový řemen - odvod/přív.	Klínový řemen	Počet	Orientační velikost VZT zařízení	Počet výústek	Počet anemostatů	Talířové ventily počet	Poznámka
VZT 1A	strojovna 4.patro - skleník dole, místnost C 456	VTZ 1A - Studio 1 včetně režie	GEA	přívod i odtah		G4	592x592x360	4	přívod	SPZ 1637 108	2	1	32	24	1	8 ks velké výústky a 8 ks velké anemostaty ve výšce cca 12 m, přístup jen z hydraulické plošiny či lešení
						F7	592x592x534	4	odtah	SPZ 1512 108	2					
VZT 1B	strojovna 4.patro - skleník uprostřed, místnost C 456	VZT 1B - Studio 1 včetně režie	GEA	přívod i odvod		G4	592x592x360	4	přívod	SPA 1582 387	1	1				
						F7	592x592x534	4	odtah	SPZ 1612 464	2					
VZT 2	strojovna 4. patro - skleník dole	VZT 2 - Studio 2 včetně režie	GEA	přívod i odvod		G4	592x592x360	4	přívod	SPA 1582 387	1	1	18	22	1	
						F7	592x592x534	4	odtah	SPZ 1512 108	2					
VZT 3	strojovna 4. patro - skleník nahoře	VZT 3 - Studio 3 včetně režie	GEA			G4	287x287x360	1	přívod	SPZ 800 107	1	2	6	8	x	
						G4	592x287x360	1	odtah	SPZ 787 107	1					
						F7	287x287x534	1								
						F7	592x287x534	1								
VZT 4	strojovna 4. patro - skleník uprostřed	VZT 4 - Studio 6 včetně režie	GEA			G4	592x592x360	2	přívod	SPZ 1340 107	1	1	12	13	4	
						G4	592x287x360	2	odtah	SPZ 1262 108	1					
						G4	287x287x360	2								
						F7	592x592x534	1								
						F7	592x287x534	1								
						F7	287x287x534	1								
VZT 5	strojovna 4. patro - skleník dole	VZT 5 - Studio 7 včetně režie	GEA	přívod i odvod		G4	592x592x360	1	přívod	SPZ 1312 387	1	1	13	10	x	
						G4	592x287x360	1	odtah	SPZ 1262 108	1					
						G4	287x287x360	1								
						F7	592x592x534	1								
						F7	592x287x534	1								
						F7	287x287x534	1								
VZT 6	u nákl. výtahu - suterén, místnost S 35	VZT 6 - Jídelna	GEA		kapsový filtr	G4	592x592x360 / 4	4	přívod	síla 10 / SPZ 1437	2	1	x	30	3	
					drátěný tukový filtr	G3	592x592	2	odtah	síla 13 / SPA 1507	1					
VZT 7	nad schody - u kavárny, místnost M35	VZT 7 - Kavárna polopatro / Prodejny	GEA		kapsový filtr	G4	592x592x360 / 4	4		SPZ 1140	1	2	4	16	x	
										SPZ 1180	1					
VZT 8	nad schody - u kavárny M35	VZT 8 - Kavárna mezipatro	GEA		kapsový filtr	G4	287x592x360 / 2	2		síla 10 / AVX 10 965		2	8	x	1	
										síla 10 AVX 10 925 La						
VZT 9	u nákl. výtahu - suterén, místnost S 35	VZT 9 - Gastro, větrání varny	GEA		kapsový filtr	G4	592x592x360 / 4	4	přívod	síla 10 / SPZ 1262 Lw 1275 La	1	1	1	14	x	
				odvod tuku	drátěný tukový filtr	G3	592x592	2	odtah	síla 10 / SPZ 1340	1					
VZT 10 A	garáže Balbínova	VZT 10 - Garáže Balbínova	ALTEKO	oběhový ventilátor	x							3	16	x	x	
VZT 11	stropní	VZT 11 - Hala + šatny	REMAK AEROMASTER FP 4.0		kapsový filtr		910x305x360 / 9	1		x	x	3	6	4	x	
VZT 12	průchod ke kotelně , místnost 030	VZT 12 - Dílny	Remak		kapsový filtr	G4	535x495x350 / 5	2	přívod	XPA 950 LW	1	2	16	x	x	
									odtah	XPA 1000	1					
VZT 13	průchod ke kotelně, místnost 030	VZT 13 - Šatny a chodby	Remak		kapsový filtr	G4	535x495x350 / 5	2				2	10	4	13	
VZT 14	stropní, SOČR proti studiu 1	VZT 14 - Šatny SOČR a chodby	REMAK AEROMASTER FP 2.7			G4	605x305x270	2				3	2	6	8	
VZT 15	průchod ke kotelně, místnost 075	VZT 15 - Elektrozázemí	REMAK AEROMASTER XP 0.4		kapsový filtr	G4	535x495x350 / 5	2				2	9	x	x	
VZT 16	u sračkárny, velká dílna, denní apod. , místnost S36	VZT 16 - Šatny a chodby	GEA		kapsový filtr	G4	592x592x360 / 4	2				2	7	13	17	
VZT 17	místnost S10	VZT 17 - Telecom					x	x		x	x	3	2	4	x	
VZT 18	u nákladního výtahu - suterén, místnost S35	VZT 18 - Strojovna (mč.S35) u VZT 6 + 9, větrání strojovny VZT v suterénu	AZ Klima stropní AIR MIN				stříhají se	2				3	3	4	x	
VZT 19.1	místnost S53a	VZT 19.01 - Kotelna	REMAK AEROMASTER XP 0.6			G4	910x305x44 (papír, ocel.rám),	1		síla 10 / XPZ 787 Lw 800 La	1	3	4	x	x	
VZT 19.2	místnost S53a	VZT 19.02 - Kotelna	REMAK AEROMASTER XP 0.6			G4	910x305x44 (papír, ocel.rám),	1		síla 10 / XPZ 787 Lw 800 La	1	3	4	x	x	
VZT 20	v místnosti hlavního chlazení, místnost 025	VZT 20 - Strojovna chlazení	GEA AIR plus	havarijní - spouští se při úniku chladiva	kapsový filtr	G4	287x592x360/2	2	přívod	síla 13 / SPA 12 07	1	2	8	x	x	
					kapsový filtr	G4	592x592x360 / 4	2	odtah	síla 13 / SPA 12 07	1					
VZT21	v místnosti s VZT 12 + 13, místnost 030	VZT 21 - větrání strojovny VZT v přízemí	AZ Klima stropní AIR MIN				stříhají se					3	4	x	x	
VZT 22	roh směrem Václav. x Vinohradská chodba, místnost OCH 9	VZT 22 - Obchody 002, 005 - Prodejna květiny	REMAK AEROMASTER FP 2.7		kapsový filtr	G4	605x305x360 / 6	2				2	4	8	2	
VZT 23	roh (za lítačkama) U Pátera přízemí, místnost OCH 2	VZT 23 - Prodejna Radioservis	AZ Klima stropní AIR MIN				stříhají se					2	18	x	x	
VZT 24	roh obchod Balbínova x Vinohradská	VZT 24 - Prodejna 010 - Prodejna podlahy	AZ Klima stropní AIR MIN				stříhají se					2	18	x	x	
VZT 25	průchod ke kotelně, místnost 075	VZT 25 - Efektová studia	GEA		kapsový filtr	G4	592x287x360 / 2	2	přívod	AVX 10 925 La	1	2	18	x	x	
									odtah	SPZ 887 Lw 900 La	1					
VZT 26	vedle skladu 028, místnost 029	VZT 26 - původní zařízení	GEA		kapsový filtr	G4	870x390x360 / 2-3	1		síla 10 / AVX 10 1125 La	2	2	x	12	x	
VZT 26 A	garáže Balbínova	VZT 26 A - Garáže Balbínova	ALTEKO		x							3	7	x	x	
VZT 28	místnost P19	VZT 28 - Odpadové hospodářství (mč. P18, P19)	ELEKTRODESIGN MIXVENT TD 500	odtah			x	x				3	x	x	3	
VZT 29		Soc. zař. 6. patro	4x ELEKTRODESIGN MIXVENT TD 500	odtah			x	x				3	x	x	12	
VZT 30		Soc. zař. suterén	22x ELEKTRODESIGN MIXVENT TD 500	odtah			x	x				3	x	x	87	
VZT 31		Soc. zař. suterén	9x ELEKTRODESIGN MIXVENT TD 500, 4x SILENT, 2x DEKOR 300	odtah			x	x				3	x	x	20	
VZT 32	P 07 domeček	Soc. zař. mezipatro - polopatro	4x ELEKTRODESIGN MIXVENT TD 500, 4x SILENT	odtah			x	x				3	x	x	10	
VZT 34	domeček chodba, místnost MCH 3	VZT 34 - Chodby mezipatra (prostor ESU)	1x REMAK RO 40-20/25E, 1xDEKOR 300		kapsový filtr	F5	395x195x420 / 4	1				2	x	x	6	
VZT 35	domeček Mezanin P 12, místnost P17	VZT 35 - Šatny polopatra	AZ Klima stropní AIR MIN				stříhají se					2	x	x	7	
VZT 36	strop u lékaře - chodba průchod k denní	VZT 36 - Čekárna u lékaře	REMAK RO 40-20/20 (230 V)			F5	395x195x420	1				3	1x komfortní žaluzie	x	3	
VZT 37		VZT 37 - Větrání skladů	DEKOR				x	x				3	x	x	1	
VZT 39		VZT 39 - Větrání skladů 3.NP	ELEKTRODESIGN MIXVENT TD 500				x	x				3	X	x	2	
VZT 40	místnost C 423	VZT 40 - Větrání skladů 4.NP	ELEKTRODESIGN MIXVENT TD 500				x	x				3	x	x	2	
VZT 41	u Hakena, chodba před M18	VZT 41 - Přívod k FCU - mezipatro	SOLAR & PALAU ILB/4 - 250 1.1 KW (230 V)				495x245x360	1				3	vyúsťuje FCU GEA GECO na mezaninu			
VZT 42	průjezd dvorek	VZT 42 - Požární větrání schodišť	2x SOLAR & PALAU ILT/4 - 225 0.5 KW (400 V), 1x SYSTÉM AIR RS 60-30-4 (1.36 kW)	42 B,C,D			x	x				3	4	1x žaluzie	x	
VZT 43	přečerpávačka, místnost S88	VZT 43- Prostor ESU (archiv)	REMAK		kapsový filtr	G4	495x245x270 / 5	2				2	9	x	2	
VZT 44	vestibul Vinohradská	VZT 44 - Dveřní clona	DITRONIC THCP-150-3 11 kW				x	x				3	3	1x žaluzie	x	
VZT 46		VZT 46 - Větrání elektrojade	2xROOFJET, 1xHCFT/2 200 W (400 V)	46 B,C,D			x	x				3	x	x	x	
VZT 47		VZT 47 - Baterkárna	SOLAR & PALAU ILT				x	x				3	2	x	x	
VZT 51	strojovna 4. patro - skleník uprostřed	VZT 51 - Studia 2. patro	GEA			G4	592x592x360	1	přívod	SPZ 1237 108	2	1	24	12	x	
						G4	592x287x360	1	odtah	SPZ 1237 108	1					
						G4	287x287x360	1								
						F7	592x592x534	1								
						F7	592x287x534	1								
						F7	287x287x534	1								
VZT 52	strojovna 4. patro - skleník uprostřed	VZT 52 - Studia 3. patro	GEA			G4	592x592x360	1	přívod	SPZ 1340 107	1	1	24	12	x	
						G4	592x287x360	1	odtah	SPZ 1212 387	1					
						G4	287x287x360	1								
						F7	592x592x534	1								
						F7	592x287x534	1								
						F7	287x287x534	1								
VZT 53	Balbínova, vedle skladu 028, místnost 029	VZT 53 - Studia 3. patro	GEA		kapsový filtr	F7	592x592x534 / 8	2	přívod	SPZ 1437 /1450	1	1	23	13	1	
					kapsový filtr	G4	592x592x360 / 4	2	odtah	SPZ 1312 Lw 1325 La	1					
					kapsový filtr	F7	592x287x534 / 8	2								
					kapsový filtr	G4	592x287x360 / 4	2								
VZT 54	vedle skladu 028, místnost 029	VZT 54 - Studia 4. patro (437, 440, 441, 436)	GEA		kapsový filtr	F7	592x592x534 / 8	1	přívod	SPZ 1312 Lw 1325 La	1	1	19	14	X	
					kapsový filtr	F7	592x287x534 / 4	1	odtah	SPZ 1362 Lw 1375 La	1					
					kapsový filtr	F7	287x287x534 / 4	1								
					kapsový filtr	G4	592x592x360 / 4	1								
					kapsový filtr	G4	592x287x360 / 2	1								
					kapsový filtr	G4	287x287x360 / 2	1								

VZT 59	2 a 3. patro režie	VZT 59 - Odvětrání rozhlasových technologií	7x axiální ventilátor HV 230 RC				x	x				3	7	x	x	
VZT 60	místnost S85	WC - suterén	ELEKTRODESIGN MIXVENT TD 500 / 160				x	x				3	x	x	3	
VZT	garáže Balbínova	garáže Balbínova	GEA	sahara								3	x	x	x	
VZT	garáže Balbínova	garáže Balbínova	GEA	sahara								3	x	x	x	
VZT UPS	garáže Balbínova	UPS elektro	ELEKTRODESIGN-TIPO	odtah								3	1x mřížka	1xžaluzie	x	
VZT DIESEL	rozvodna III. podzemní, místnost C0005	dieselagregát	2xELEKTRODESIGN	odtah								2	2x mřížka			
VZT	rozvodna III. podzemní, místnost C0006	naftové hospodářství	ELEKTRODESIGN	přívod i odtah								3	1x mřížka			

VZT_Praha 2_Římská 13

VZT jedn. dle PD VZT	Umístění jednotky	Slouží pro	Značka	Přívod, odtah	Typ filtru	Třída filtrace	Rozměr filtru	Počet ks	Kl.řemen - odvod/přív.	Klínový řemen	Počet	Orientační velikost VZT zařízení	Počet vyústek	Počet anemostatů	Talířové ventily počet	Poznámka
VZT 1	strojovna přízemí, místnost A0310	studia 3NP (2. patro)	GEA - AT plus	I. stupeň filtrace	kapsový filtr	G4	590x590x300/4	2	přívod	síla 13 / 1882 Lw 1900 La	2	1	13+13 perforovaných panelů	x	x	
					kapsový filtr	G4	285x590x300/2	2	odtah	síla 13 / 2182 Lw 2200 La	2					
				II. stupeň filtrace	kapsový filtr	F7	590x590x600/8	2								
					kapsový filtr	F7	285x590x600/4	2								
				Rekuperace	kapsový filtr	G4	590x590x300/4	2								
					kapsový filtr	G4	285x590x300/2	2								
VZT 2	strojovna přízemí, místnost A0310	studia 4NP (3. patro) NEWSROOM	GEA - AT plus	I. stupeň filtrace	kapsový filtr	G4	590x590x300/4	1	přívod	síla 13 / 2182 Lw 2200 La	2	1	10+10 perforovaných panelů	x	x	VZT po úpravě
					kapsový filtr	G4	285x590x300/2	2	odtah	síla 13 / 1932 Lw 1950 La	2					
					kapsový filtr	G4	285x285x300/2	1								
				II. stupeň filtrace	kapsový filtr	F7	590x590x600/8	1								
					kapsový filtr	F7	285x590x600/4	2								
					kapsový filtr	F7	285x285x600/2	1								
				Rekuperace	kapsový filtr	G4	590x590x300/4	1								
					kapsový filtr	G4	285x590x300/2	2								
					kapsový filtr	G4	285x285x300/2	1								
VZT 3	strojovna přízemí, místnost A0016	studia 5NP (4. patro)	GEA - AT plus	I. stupeň filtrace	kapsový filtr	G4	590x590x300/4	2	přívod	síla 13 / 2132 Lw 2150 La	2	1	13+13 perforovaných panelů	x	x	
					kapsový filtr	G4	285x590x300/2	2	odtah	síla 13 / 1882 Lw 1900 La	2					
				II. stupeň filtrace	kapsový filtr	F7	590x590x600/8	2								
					kapsový filtr	F7	285x590x600/4	2								
				Rekuperace	kapsový filtr	G4	590x590x300/4	2								
					kapsový filtr	G4	285x590x300/2	2								
VZT 5	strojovna přízemí, místnost A0016	chodby studií 3 - 5 NP (2. - 4. patro)	GEA - AT plus	přívod	kapsový filtr	G4	745x745x300/5	1		síla 13 / 1432 Lw 1450 La	2	2	x	19	x	
					kapsový filtr	F7	745x745x600/8	1								
VZT 5A	úklidová místnost 8NP, místnost B804	WC studia	Multi-vac SRO / LHG	odtah								3	x	x	26	
VZT 5B	úklidová místnost 8NP, místnost B804	kuchyňky 3 až 5 NP	ELEKTRODESIGN									3	x	x	3	
VZT 6	strojovna III.podzemní, místnost A0310	kancelář 2-6 NP	GEA - AT plus	přívod	kapsový filtr	G4	745x745x300/5	1		síla 10 / 1412 Lw 1425 La		2	46	x	10	
					kapsový filtr	F7	745x745x600/8	1								
VZT 6A	strojovna III.podzemní, místnost A0310, vedle 6 nad hlavou	chodby administrativa 2-6 NP	Multi-vac SRO / LHG	odtah								3	46	x	11	
VZT 6B	místnost A 513	WC 2-6 NP	Multi-vac SRO / LHG	odtah								3	x	x	19	
VZT 6C	místnost A 513	kuchyňky	Multi-vac SRO / LHG	odtah								3	x	x	5	
VZT 8	strojovna 8. patro, místnost B 822	7-9 NP	GEA - AT plus	přívod		plochý	105x76 file			síla 13 / AWX 13 1250	2	2	44	x	x	
						F7	745x745x600/8	1								
VZT 8A	strojovna 8. patro, místnost B 822	7-9 NP	Multi-vac SRO / LHG	odtah								3	44	x	x	
VZT 10	strojovna přízemí, místnost A0016	gramoarchiv	GEA - AT plus	přívod i odtah	kapsový filtr	G4	590x590x300/4	1		síla 10 / 1087 Lw 1100 La		2	15	2	x	
					kapsový filtr	F7	590x590x600/8	1								
VZT 11	strojovna III.podzemní, místnost A0310	fonotéka	GEA - AT plus	přívod i odtah	kapsový filtr	G4	590x590x300/4	1	přívod	síla 13 / 1132 Lw 1150 La		2	28	4	x	
					kapsový filtr	F7	590x590x600/8	1	odtah	síla 13 / 1432 Lw 1450 La						
VZT 12	strojovna III.podzemní, místnost A0310	fond hudebnin	GEA - AT plus	přívod i odtah	kapsový filtr	G4	590x590x300/4	1		síla 10 / AVW 10 1125 La		2	24	x	x	
					kapsový filtr	F7	590x590x600/8	1								
VZT 13	strojovna III.podzemní, místnost A0310		GEA - AT plus	přívod i odtah	kapsový filtr	G4	745x745x300/5	1		síla 10 / 1362 Lw 1375 La		2	8	x	x	
					kapsový filtr	F7	745x745x600/8	1								
VZT 13C	strojovna 8. patro, místnost B 822	rozvaděče	Multi-vac SRO / LHG	odtah								3	?	x	x	
VZT 14	vestibul vstupní hala	Římská 13	Multi-vac SRO / LHG	dveřní clona								3	3	1x štěrbina		
VZT 15	strojovna III.podzemní, místnost A0310	ústřední archiv	GEA - AT plus	přívod i odtah	kapsový filtr	G4	745x745x300/5	1	přívod	síla 10 / 1257 Lw 1275 La		2	18	x	x	
					kapsový filtr	F7	745x745x600/8	1	odtah	síla 10 / 1412 Lw 1425 La						
VZT 15B	místnost A 601	desinfekční komora	ELEKTRODESIGN DYNAAIR	odtah	kapsový filtr		745x745x300/5	1				3	1	x	x	
					kapsový filtr		745x745x600/8	1								
VZT 15C	místnost A 601	ústřední archiv	ELEKTRODESIGN	odtah								3	16	x	x	
VZT 15D	místnost B 804	sklad odpadků (autoprovoz)	ELEKTRODESIGN	odtah								3	1	x	x	
VZT 20A	strojovna III.podzemní, A 0310	parking 1 PP Balbínova	GEA - AT plus	odtah			x	x		síla 13 / SPA 1932	2	2	13 ks vyústkových mříží u podlahy	x	x	chlazení otevřeno v zimě: sběrač - vratná VZT - přívod chl. agregáty
VZT 21A	strojovna III.podzemní, A 0310	parking 2 PP STE	GEA - AT plus	odtah			x	x		síla 13 / SPA 1782	2	2	30	x	x	chlazení otevřeno v zimě: sběrač - vratná VZT - přívod chl. agregáty
VZT 36	místnost A 0311	strojovna výtahu	ELEKTRODESIGN	odtah								3	1x mřížka	x	x	
VZT 36 A	místnost A 0313, A 0315	strojovna výtahu	2xELEKTRODESIGN	odtah								3	2x mřížka	x	x	
P 1	místnost A 601	administrativa	Multi-vac SRO / LHG KANNALFLÄCHT	požární větrání								3	9	x	x	
P2	místnost 8NP vstup B 605	požární větrání schody studia	Multi-vac SRO / LHG	přívod požární větrání								3	7	x	2	
P3	III. podzemní, chodba A 0318 strop	požární větrání schody studia	Multi-vac SRO / LHG	přívod požární větrání								3	8 ks 1225x325 vyústka TROX	x	x	
P4	átrium střecha vchod A 602		3xWoods	odvod kouře z celého sloupce								3	3 ks anemostatická hlavice (difuzor)	x	x	přístupné z hydraulické plošiny
P4	átrium střecha vchod A 602		3xWoods	odvod kouře z celého sloupce								3	3 ks anemostatická hlavice (difuzor)	x	x	přístupné z hydraulické plošiny

VZT_Praha 2_Římská 15

VZT jedn. dle PD VZT	Umístění jednotky	Slouží pro (popis dle PD MaR)	Značka	Přívod - odtah	Typ filtru	Třída filtrace	Rozměr filtru	Počet ks	Klínový řemen - odvod/přív.	Klínový řemen	Počet	Orientační velikost VZT zařízení	Počet vyústek	Počet anemostatů	Talířové ventily počet	Poznámka
VZT 1	přízemí	větrání - přívod levá strana	DIRECT - AIR - Radial potrubní ventilátor ILT/6-285	přívod	kapsový filtr	M 5 /pův. F5	242x492x180/2	1				2	6	18 ks TROX	x	
VZT 2	přízemí	větrání - odvod levá strana	DIRECT - AIR - Radial potrubní ventilátor ILB/4-200	odtah								3	2	x	x	
VZT 3	přízemí	větrání - přívod pravá strana	DIRECT - AIR - Radial potrubní ventilátor ILT/6-285	přívod	kapsový filtr	M 5 /pův. F5	242x492x180/2	1				2	x	20 ks TROX	x	
VZT 4	přízemí	větrání - odvod pravá strana	DIRECT - AIR - Radial potrubní ventilátor ILB/4-200	odtah								3	3	x	x	
VZT 5	1. patro	větrání - přívod levá strana	DIRECT - AIR - Radial potrubní ventilátor ILT/6-285	přívod	kapsový filtr	M 5 /pův. F5	242x492x180/2	1				2	x	21 ks TROX	x	
VZT 6	1. patro	větrání - odvod levá strana	DIRECT - AIR - Radial potrubní ventilátor ILB/4-200	odtah								3	2	x	x	
VZT 7	1. patro	větrání - přívod pravá strana	DIRECT - AIR - Radial potrubní ventilátor ILT/6-285	přívod	kapsový filtr	M 5 /pův. F5	242x492x180/2	1				2	x	20 ks TROX	x	
VZT 8	1. patro	větrání - odvod pravá strana	DIRECT - AIR - Radial potrubní ventilátor ILB/4-200	odtah								3	2	x	x	
VZT 9	2. patro	větrání - přívod levá strana	DIRECT - AIR - Radial potrubní ventilátor ILT/6-285	přívod	kapsový filtr	M 5 /pův. F5	242x492x180/2	1				2	x	21 ks TROX	x	
VZT 10	2. patro	větrání - odvod levá strana	DIRECT - AIR - Radial potrubní ventilátor ILB/4-200	odtah								3	2	x	x	
VZT 11	2. patro	větrání - přívod pravá strana	DIRECT - AIR - Radial potrubní ventilátor ILT/6-285	přívod	kapsový filtr	M 5 /pův. F5	242x492x180/2	1				2	x	20 ks TROX	x	
VZT 12	2. patro	větrání - odvod pravá strana	DIRECT - AIR - Radial potrubní ventilátor ILB/4-200	odtah								3	2	x	x	
VZT 13	3. patro	větrání - přívod levá strana	DIRECT - AIR - Radial potrubní ventilátor ILT/6-285	přívod	kapsový filtr	M 5 /pův. F5	242x492x180/2	1				2	x	21 ks TROX	x	
VZT 14	3. patro	větrání - odvod levá strana	DIRECT - AIR - Radial potrubní ventilátor ILB/4-200	odtah								3	2	x	x	

VZT 15	3. patro	větrání - přívod pravá strana	DIRECT - AIR - Radial potrubní ventilátor ILT/6-285	přívod	kapsový filtr	M 5 /pův. F5	242x492x180/2	1				2	x	20 ks TROX	x	
VZT 16	3. patro	větrání - odvod pravá strana	DIRECT - AIR - Radial potrubní ventilátor ILB/4-200	odtah								3	2	x	x	
VZT 17	4. patro	větrání - přívod levá strana	DIRECT - AIR - Radial potrubní ventilátor ILT/6-285	přívod	kapsový filtr	M 5 /pův. F5	242x492x180/2	1				2	x	21 ks TROX	x	
VZT 18	4. patro	větrání - odvod levá strana	DIRECT - AIR - Radial potrubní ventilátor ILB/4-200	odtah								3	2	x	x	
VZT 19	4. patro	větrání - přívod pravá strana	DIRECT - AIR - Radial potrubní ventilátor ILT/6-285	přívod	kapsový filtr	M 5 /pův. F5	242x492x180/2	1				2	x	18 ks TROX	x	
VZT 20	4. patro	větrání - odvod pravá strana	DIRECT - AIR - Radial potrubní ventilátor ILB/4-200	odtah								3	2	x	x	
VZT 21	5. patro	větrání - přívod levá a pravá strana	DIRECT - AIR - Radial potrubní ventilátor ILT/6-285	přívod	kapsový filtr	M 5 /pův. F5	242x492x180/2	1				2	x	28 ks TROX	x	
VZT 22	5. patro	větrání - odvod levá a pravá strana	DIRECT - AIR - Radial potrubní ventilátor ILB/4-200	odtah								3	2	x	x	
VZT 23	přízemí - 5. patro	větrání - odvod WC - levá strana	DIRECT - AIR - Radial potrubní ventilátor ILT/6-285	odtah	kapsový filtr	M 5 /pův. F5	242x492x180/2	1				2	1	x	21	
VZT 24	přízemí - 5. patro	větrání - odvod WC - pravá strana	DIRECT - AIR - Radial potrubní ventilátor ILT/6-285	odtah								2	x	x	37	
VZT 25	přízemí - 5. patro	větrání - odvod WC - střed	DIRECT - AIR - Radial potrubní ventilátor ILT/6-285	odtah								2				
VZT 26	1. - 5. patro	větrání - odvod kuchyňky - levá strana	DIRECT - AIR - Radial potrubní ventilátor ILB/6-250	odtah								3	x	x	5	
VZT 27	přízemí - 5. patro	větrání - odvod kuchyňky - pravá strana	DIRECT - AIR - Radial potrubní ventilátor ILB/6-250	odtah								3	x	x	6	
VZT 28	1. podzemní	větrání garáže - přívod - levá strana	KOVONA PN 127439, KDKL - 2-020 - 21- 09	přívod								2	5	x	x	
VZT 29	1. podzemní	větrání garáže - přívod - levá strana	KOVONA PN 127439, KDKL - 2-020-11-09	přívod								2	5	x	x	
VZT 30	2. podzemní	větrání garáže - přívod - levá strana	KOVONA PN 127439, KDKL - 2-020 - 21- 09	přívod								2	5	x	x	
VZT 31	2. podzemní	větrání garáže - přívod - levá strana	KOVONA PN 127439, KDKL - 2-020-11-09	přívod								2	5	x	x	
VZT 32	3. podzemní	větrání garáže - přívod - levá strana	KOVONA PN 127439, KDKL - 2-020 - 21- 09	přívod								2	5	x	x	
VZT 33	3. podzemní	větrání garáže - přívod - levá strana	KOVONA PN 127439, KDKL - 2-020-11-09	přívod								2	5	x	x	
VZT 34	4. podzemní	větrání garáže - přívod - levá strana	KOVONA PN 127439, KDKL - 2-020 - 21- 09	přívod								2	5	x	x	
VZT 35	4. podzemní	větrání garáže - přívod - levá strana	KOVONA PN 127439, KDKL - 2-020-11-09	přívod								2	5	x	x	
VZT 36	garáže	větrání garáže - centrální odvod	KOVONA PN 127439, KDKL - 2-160-11-18	centrální odtah								1	24	x	x	minimální provoz - pouze na odvětrání CO
VZT 37	přízemí - 5. patro	požární větrání - schodiště přívod i odvod	Ventilátorový díl KDKL-2-080-21-02	přívod i odtah								1	22	x	x	1 ks výústka atyp 1200x600, 1 ks vyústka atyp 1000x500
VZT 38	1. - 4. PP	požární větrání - schodiště přívod i odvod	Ventilátorový díl KDKL-2-020-14-09	přívod i odtah								1	18	x	x	
VZT 39	6. patro bývalá kotelna	větrání bývalé kotelny - přívod	Podokenní jednotka LVZ, typ SNE 8-PL 127463.11	přívod								2	x	x	x	
VZT 40	1., 2. , 3., 4. patro	větrání - odvod - zasedačky	DIRECT - AIR - Radial potrubní ventilátor ILB/4-200	odtah								2	18 ks sací komora	x	x	27 ks tlumič hluku