

[www.revize-ez.eu](http://www.revize-ez.eu)

Tomáš Zákoucký  
Dopravní 537  
Liberec 30  
463 11

[tzelektro@email.cz](mailto:tzelektro@email.cz)

---

# PRAVIDELNÁ REVIZE ZAŘÍZENÍ PRO OCHRANU PŘED ÚČINKY ATMOSFÉRICKÉ A STATICKE ELEKTŘINY

---

ČRo  
Brno  
Beethovenova 4

---

Tomáš Zákoucký

---

V Liberci dne 30. Prosince2014

**ev. číslo revizní zprávy : ČRo 12/2014**

Výtisk č.: .....

Počet příloh: 1

Počet listů: 5

## **ZPRÁVA O PRAVIDELNÉ REVIZE ZAŘÍZENÍ PRO OCHRANU PŘED ÚČINKY ATMOSFÉRICKÉ A STATICKÉ ELEKTŘINY**

*Revize provedena dle: ČSN 34 1390*

Revizní technik: Tomáš Zákoucký  
Adresa firmy: Dopravní 537  
Liberec  
463 11  
Ev. č. osvědčení: 1157/8/12/R-EZ-E2A  
Ev. č. oprávnění: 0508/8/12/EZ-M,O,R,Z-E2A

Datum zahájení: 18. Prosince2014  
Datum ukončení: 18. Prosince2014  
Datum vypracování: 30. Prosince2014

Adresa objektu: Český rozhlas  
Beethovenova 4  
Brno

Název objektu  
vozidla: Beethovenova 41  
Brno

Objednavatel  
revize: Český rozhlas  
Vinohradská 12  
120 99 Praha 2

Předložené  
dokumenty:  
Projektová dokumentace-nepředložen

## 1. Soupis použitých měřících přístrojů:

Název	Typ	Výrobní číslo
C.A.		268495
Revizní přístroj	ErotestXE	13471489

## 2. Popis:

Předmětem revize je hromosvod objektu ČRo . Objekt má plochou střechu . Střecha je členitá s lepenkovou krytinou.

### Počasí:

Teplota: 6 °C

Počasí: Zataženo

### Popis sítí:

mřížová

### Použité materiál:

Fe

### Uložení:

Na povrchu

## 3. Měření provedená při revizi:

- Měření zemních odporu dle příslušných ČSN.
- Měření po spojení dle příslušných ČSN

#### 4. Měření:

Svod č.	Zemní odpor	Poznámka
	(Ω)	
1	13,8	
2	11,2	
3	12	
4	14	

#### 5. Závady:

.XX

## 8. Zhodnocení:

XX

## 9. Celkový posudek:

**ZAŘÍZENÍ PRO OCHRANU PŘED ÚČINKY ATMOSFÉRICKÉ  
A STATICKÉ ELEKTRINY ODPOVÍDÁ PLATNÝM ČSN  
V DOBĚ VZNIKU**

## 10. Příští doporučená revize: dle ČSN v roce 2019

*Podpisem této revizní zprávy bere provozovatel prokazatelně na vědomí zjištěné skutečnosti v revizi uvedené.*

Revizní zpráva převzata V Liberci dne 30.12.2014

Český rozhlas Praha  
Oddělení energetiky  
-3-

-----  
Podpis objednavatele  
(razítko)

-----  
jméno podpis RTEZ  
(razítko )

Rozdělovník: Výtisk číslo 1,2-Provozovatel zařízení  
Výtisk číslo 3- Revizní technik