

www.revize-ez.eu

Tomáš Zákoucký
Dopravní 537
Liberec 30
463 11

tzelektro@email.cz
Impedance
smyčky

PRAVIDELNÁ REVIZE ZAŘÍZENÍ PRO OCHRANU PŘED ÚČINKY ATMOSFÉRICKÉ A STATICKE ELEKTŘINY

ČRo
Plzeň
Pracoviště Karlovy Vary

Tomáš Zákoucký

V Liberci dne 30. Prosince2015

ev. číslo revizní zprávy : ČRo 13/2015

Výtisk č.:
Počet příloh: 1
Počet listů: 5

**ZPRÁVA O PRAVIDELNÉ REVIZE ZAŘÍZENÍ PRO OCHRANU
PŘED ÚČINKY ATMOSFÉRICKÉ A STATICKÉ ELEKTŘINY**

Revize provedena dle: ČSN 34 1390

Revizní technik: Tomáš Zákoucký
Adresa firmy: Dopravní 537
Liberec
463 11
Ev. č. osvědčení: 1157/8/12/R-EZ-E2A
Ev. č. oprávnění: 0508/8/12/EZ-M,O,R,Z-E2A

Datum zahájení: 30. Ledna2015
Datum ukončení: 30. Ledna 2015
Datum vypracování: 15. Února 2015

Adresa objektu: ČRo
Zitkova 3
Karlovy Vary

Název objektu
vozidla: Karlovy Vary

Objednavatel
revize: Český rozhlas
Vinohradská 12
120 99 Praha 2

Předložené
dokumenty: Projektová dokumentace-nepředložen

1. Soupis použitých měřících přístrojů:

Název	Typ	Výrobní číslo
C.A.		268495
Revizní přístroj	ErotestXE	13471489

2. Popis:

Předměte revize je hromosvod objektu ČRo . Objekt má střechu sedlovou . Střecha je členitá s lepenkovou krytinou a plechu.

Počasí:

Teplota: -2 °C

Počasí: Zataženo

Popis sítí:

Mřížová, hřebenová

Použité materiál:

Fe

Uložení:

Na povrchu

3. Měření provedená při revizi:

- Měření zemních odporu dle příslušných ČSN.
- Měření po spojení dle příslušných ČSN

4. Měření:

Svod č.	Zemní odpor		Poznámka
	(0)		
1	2		
2	2		
3	22,4		Vysoký zemní odpor svodu pravděpodobně povolené svorka . doporučuji provést opravu.
4	8,5		

5. Závady:

8. Zhodnocení:

XX

9. Celkový posudek:

**ZAŘÍZENÍ PRO OCHRANU PŘED ÚČINKY ATMOSFÉRICKÉ
A STATICKÉ ELEKTŘINY ODPOVÍDÁ PLATNÝM ČSN
V DOBĚ VZNIKU**

10. Příští doporučená revize: dle ČSN v roce 2019

Podpisem této revizní zprávy bere provozovatel prokazatelně na vědomí zjištěné skutečnosti v revizi uvedené.

Revizní zpráva převzata V Liberci dne 30.2.2015

Český rozhlas
Oddělení energetiky
-3-

Podpis objednavatele
(razítko)

Rozdělovník: Výtisk číslo 1,2-Provozovatel zařízení
Výtisk číslo 3- Revizní technik



jméno podpis RTEZ
(razítko)