


Z P R Á V A Č. 07/2011
o revizi hromosvodů

Objednatel revize: firma: Český rozhlas adresa: Vinohradská 12, Praha 2 odpovědný zástupce:			IČO: 45245053 DIČ: CZ45245053
Revize: PRAVIDELNĚ	Rev.technik -jméno: Jan Váňa adresa:Mojžíř, K Haldě 97 evidenční číslo:7645/5/11/R-EZ-E2A	Datum revize 07.10.2011	
Místo revize: Český rozhlas SEVER, Modrá 1048, Liberec			
<p>Předmět revize (popis hromosvodů): Předmětem revize je hromosvod na budově Modrá 1048, Liberec. Byla předložena předešlá výchozí revizní zpráva z července 2006. Střecha je sedlová, budova o rozměrech výška 6m, šířka 13m a délka 12m. Střecha je taška betonová, materiál zdiva je cihla. Jímací vedení je provedeno drátem FeZn 8mm. Jímací vedení je ukotveno pomocí podpěr PV22 a 15, svody jsou rovněž provedeny drátem FeZn 8mm až k měřicím svorkám. Od měřicích svorek k zemničům je vedení provedeno drátem FeZn 8mm k základovému zemniči. Vzdálenost podpěr odpovídá ČSN 34 1390 čl.64 a 49.</p>			
Počasí v posledních třech dnech: slunečno 16°C		Okolní půda: kamenitá zemina	
Použité měřicí přístroje: Eurotest Easi v.č.10400420 PU 183 v.č. 9739931 platná kalibrace			
Celkový posudek: Hromosvod vyhovuje ČSN 34 1390. Zemní odpor jednoho svodu nemá být za obvyklých půdních podmínek větší než 15 Ohmů. Norma: 34 1390, článek: 108 Podpis a razítko revizního technika:  <div style="float: right;">Dne: 09.10.2011</div>			
Stanovení termínu další revize: 07.10.2016			
Revizní zpráva obsahuje: 2 stran 1 příloh		Rozdělovník:2x provozovatel 1x revizní technik	
Revizní zprávu převzal dne: Jméno:		Podpis:	

Poř. Čís.	Objekt			Počet		Materiál a průřez svodů [mm ²]	Zemnič	
	Druh	Stavební materiál	Krytina	jí- mačů	svodů		Čís.	odpor
1	administra- tivní budova	cihla	betonová teška	3	2	FeZn 8 mm	1	2,56
							2	2,43
						Celkový odpor zemničů RC		2,21

Budova Českého rozhlasu SEVER, Modrá 1048, Liberec

