

www.revize-ez.eu

Tomáš Zákoucký
Dopravní 537
Liberec 30
463 11

tzelektro@email.cz

PRAVIDELNÁ REVIZE ZAŘÍZENÍ PRO OCHRANU PŘED ÚČINKY ATMOSFÉRICKÉ A STATICKÉ ELEKTŘINY

ČRo
Ústí nad Labem
Na Schodech 10

Tomáš Zákoucký

V Liberci dne 30. Prosince2014

ev. číslo revizní zprávy : ČRo 9/2014

Výtisk č.:

Počet příloh: 1

Počet listů: 5

ZPRÁVA O PRAVIDELNÉ REVIZE ZAŘÍZENÍ PRO OCHRANU PŘED ÚČINKY ATMOSFÉRICKÉ A STATICKÉ ELEKTŘINY

Revize provedena dle: ČSN 34 1390

Revizní technik: Tomáš Zákoucký
Adresa firmy: Dopravní 537
Liberec
463 11
Ev. č. osvědčení: 1157/8/12/R-EZ-E2A
Ev. č. oprávnění: 0508/8/12/EZ-M,O,R,Z-E2A

Datum zahájení: 10. Prosince2014
Datum ukončení: 10. Prosince2014
Datum vypracování: 30. Prosince2014

Adresa objektu: Český rozhlas
Na Schodech 10
Ústí nad Labem

Název objektu
vozidla: Na Schodech 10
Ústí nad Labem

Objednavatel
revize: Český rozhlas
Vinohradská 12
120 99 Praha 2

Předložené
dokumenty:
Projektová dokumentace-nepředložen

1. Soupis použitých měřicích přístrojů:

Název	Typ	Výrobní číslo
C.A.		268495
Revizní přístroj	ErotestXE	13471489

2. Popis:

Předmětem revize je hromosvod objektu ČRo . Objekt má sedlovou střechu z plechové krytiny. Střecha je členitá stávající se z několika. Samostatných vyvýšenými body.

Počasí:

Teplota: 6 °C

Počasí: Polojasno

Popis sítí:

Hřebenová

Použitý materiál:

Fe

Uložení:

Napovrchu

3. Měření provedená při revizi:

- Měření izolačního odporu dle příslušných ČSN.
- Měření po spojení dle příslušných ČSN

4. Měření:

Svod č.	Zemní odpor (Ω)	Poznámka
1	8	
2	6	
3	12	
4	14	

5. Závady:

.XX

8. Zhodnocení:

XX

9. Celkový posudek:

**ZAŘÍZENÍ PRO OCHRANU PŘED ÚČINKY ATMOSFÉRICKÉ
A STATICKE ELEKTRINY ODPOVÍDÁ PLATNÝM ČSN
V DOBĚ VZNIKU**

10. Příští doporučená revize: dle ČSN v roce 2019

Podpisem této revizní zprávy bere provozovatel prokazatelně na vědomí zjištěné skutečnosti v revizi uvedené.

Revizní zpráva převzata V Liberci dne 30.12.2014

Český rozvod Praha
Oddělení energetiky
-3-

Podpis objednavatele
(razítko)

Rozdělovník: Výtisk číslo 1,2-Provozovatel zařízení
Výtisk číslo 3- Revizní technik



jméno podpis RTEZ
(razítko)