

Zpráva o výchozí revizi el. zařízení č. 109z0226

dle ČSN 332000-6

Objednatel : REMA spol. s r. o.,
Nad Šálkovnou 1, Praha 4

Místo revize : Český Rozhlas,
Na Schodech 10, Ústí nad Labem

Předmět revize : připojení UPS PW 9355 20 kVA, v. č. 6070000004

Datum měření : 21. 01. 2010

Rev. technik : J. Jirousek 0900/2/05/R-EZ-E2/A

Soustava : 3 NPE stř. 50 Hz, 400 V, TN-S

Použité přístroje : Profitest 0100 S v.č. 45544774

Prostory z hlediska vlivu prostředí :
dle ČSN 332000-3 normální.

Ochrana před neb. dotyk. napětím :
automatickým odpoj. od zdroje.

Rozsah revize :
Revize zahrnuje pouze připojení UPS na připravené kabely.

Měření :
Byla provedena prohlídka zařízení, měření izolačních odporů kabelů, měření impedancí vypínacích smyček a provozní zkouška.

přívod CYKY 5x 25	$R_{izo} > 100 \text{ M}\Omega$	$R_{sm} = 3 \times 0,09 \Omega$
bypass přívod CYKY 5x 25	$R_{izo} > 100 \text{ M}\Omega$	$R_{sm} = 3 \times 0,09 \Omega$
vývod CYKY 5x 25	$R_{izo} > 100 \text{ M}\Omega$	$R_{sm} = 3 \times 0,11 \Omega$

Při prohlídce nebyly shledány závady, naměřené hodnoty vyhovují ČSN.

Závěr :

Elektrické zařízení je schopné bezpečného provozu.

Počet stran : 1

Počet vyhotovení : 4x

Rozdělovník : 2x objednatel., 1x Silektro s.r.o., 1x rev. technik



Rev. technik