

www.revize-ez.eu

Tomáš Zákoucký
Dopravní 537
Liberec 30
463 11

tzelektro@email.cz

PRAVIDELNÁ REVIZE ELEKTRICKÉ INSTALACE PŘENOSOVÉHO VOZU

ČRo
Plzeň

Tomáš Zákoucký

V Liberci dne 30. Prosince2014

ev. číslo revizní zprávy : ČRo 6/2014

Výtisk č.:
Počet příloh: 1
Počet listů: 6

ZPRÁVA O PRAVIDELNÉ REVIZE ELEKTRICKÉ INSTALACE

Revize provedena dle: ČSN 33 2000-6-701:2007, ČSN 33 2000-7-710:2013

Revizní technik: Tomáš Zákoucký
Adresa firmy: Dopravní 537
Liberec
463 11
Ev. č. osvědčení: 1157/8/12/R-EZ-E2A
Ev. č. oprávnění: 0508/8/12/EZ-M,O,R,Z-E2A

Datum zahájení: 20. Prosince2014
Datum ukončení: 20. Prosince2014
Datum vypracování: 30. Prosince2014

Adresa objektu: Český rozhlas
Hradec Králové

**Název objektu
vozidla:** Hradec Králové

**Objednavatel
revize:** Český rozhlas
Vinohradská 12
120 99 Praha 2

**Předložené
dokumenty:** Projektová dokumentace-nepředložen
Protokol o určení vnějších vlivů – nepředložen

Základní údaje: *Jmenovité napětí:* 3N PE ~ 50Hz 400V / TN-S-C označení sítí dle ČSN 33 2000-1 ed.2

Vnější vlivy: *Stanoveny:* Zvláště nebezpečné

**Ochrana před
nebezpečným
dotykovým
napětím:**
- Samočinným odpojením od zdroje
- Izolací
- Místním ochranným pospojováním

1. Soupis použitých měřících přístrojů:

Název	Typ	Výrobní číslo
Termokamera	Flir i 3	5862795
Revizní přístroj	ErotestXE	13471489

2. Popis: elektro instalace:

Předmětem revize je elektro instalace přenosového vozu. Vůz je napájen přes síť 12V automobilu a přes UPS. Vše je přes prodlužovací přívody bez jištění.

Rozsah revize:

Revize se týká obvodů v revizní zprávě obsažené navazujících prvků taktéž v revizní zprávě obsažené.

Popis sítě:

Sít TN-S – C. Napájeno přes UPS ze sítě

Použité kabely:

CYKY

Uložení:

kabelové žlaby, lištách,

Ochrana proto přepětí:

Nepoužito

3. Měření provedená při revizi:

- Měření izolačního odporu dle příslušných ČSN.
- Měření po spojení dle příslušných ČSN

4. Fyzická kontrola elektro instalace:

Ochrana před dotykem živých částí (základní ochrana):

	Položka	Poznámka
1.	Izolace živých částí	
2.	Přepážky	
3.	Kryty	

Zařízení:

	Zařízení	Poznámka
1.	Kabely	
2.	Instalační materiál	
3.	Instalační trubky	
4.	Úložné kabelové kanály	
5.	Rozvodná zařízení	
6.	Svítlidla	
7.	Ochranné přístroje (chrániče, jističe atd.)	

Označování:

	Položka	Poznámky
1.	Označení ochranných přístrojů, spínačů a svorek	
2.	Varovné nápisy	
3.	Výstražné nápisy	
4.	Značení vodičů	
5.	Přístroje pro odpojení	
6.	Spínací přístroje	
7.	Schémat a přehledy	

5. Měření:

Bylo provedeno měření po spojení a izolační odpory. Soustava napájení je spíše kombinace několika spotřebičů navzájem propojených a pevně přidělaných k vozidlu. Jelikož se zde nenacházejí žádné jistící prvky není zde ani obsaženo jejich měření.

6. Závady:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[illegible]

ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ JE Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI
V ROZSAHU REVIZE SCHOPNO BEZPEČNÉHO PROVOZU

Podpisem této revizní zprávy bere provozovatel prokazatelně na vědomí zjištěné skutečnosti v revizi uvedené.

Český rozhlas
Odbor správy a majetku
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
IČ: 45245063 | DIČ: CZ45245063

Rozdělovník: Výtisk číslo 1,2-Provozovatel zařízení
Výtisk číslo 3- Revizní technik