

**Dodatečné informace I. 1 k zadávacím podmínkám podle § 98 zákona
I. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek**

Na základě dotazů dodavatelů při prohlídce místa plnění Český rozhlas jako zadavatel tímto poskytuje následující dodatečné informace I. 1 k veřejné zakázce I. j. VZ028/2016 s názvem:

Atmosférická 13 n vlnová jednotka CLIVET.

Dotaz I. 1:

Je nutné, aby spojovací potrubí včetně armatur bylo provedeno z nerezové oceli?

Odpověď:

Vzhledem k obtížnosti provádění a vysoké ceně nerezového potrubí souhlasí zadavatel s provedením potrubí z plastového materiálu.

Plastový materiál má odlišné mechanické vlastnosti než ocel. Především tepelnou roztažnost a pevnost při nízkých teplotách. Proto je třeba vybrat materiál, který vyhovuje provozní teplotě chlazené látky 6°C, a venkovní teplotě -20° C v zimním období, kdy je zařízení mimo provoz. Vyšší tepelné roztažnosti je třeba počítat s kotvením potrubí. Materiál potrubí by měl být kvalitní, vlivem chladu by neměl měnit své vlastnosti.

Uzavírací klapky KSB je třeba dodat s nerezovou ovládací hřídelí (standardní provedení) a nerezovým diskem (požadovaná volba).

Regulační ventil má hřídel, kuželku a dosedací plochy zhotoveny ze speciální slitiny Ametal, která je odolná korozi.

Dotaz I. 2:

Je nutné provést ochrannou lávku nad potrubím dle projektu i v případě ovládacích prvků jednotek nebo na straně potrubí?

Odpověď:

Pokud bude použit typ chladicí jednotky, která má ovládací prvky mimo spojovací potrubí, nebude se provádět pochozí lávka nad potrubím.

Zadavatel v souladu s úpravou zadávacích podmínek uveřejňuje novou tabulku pro výpočet nabídkové ceny (příloha I. 3 zadávací dokumentace).

Vzhledem k úpravě zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek z 8. 11. 2016 do **11. 11. 2016 do 11,00 hodin**.

Mgr. Ľárka Pazderová
Oddělení veřejných zakázek
Český rozhlas