



LEGENDA

- POTRUBÍ K OT – PŘÍVOD
- POTRUBÍ K OT – ZPÁTEČKA
- POTRUBÍ K VZT – PŘÍVOD
- POTRUBÍ K VZT – ZPÁTEČKA
- OT1
- STOUPAČKA
- NOVÉ DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO
- TYP 21, VÝŠKA 300 mm, DÉLKA 1800 mm
- RADIÁTOROVÝ VENTIL S EL. POHONEM, REGULAČNÍ ŠROUBENÍ

POZNÁMKA

POTRUBÍ K OT VEDENO VE STÁVAJÍCÍ TRASE VE ZDVOJENÉ PODLAŽE  
PŘIPOJENÍ OT BUDE Z PODLAHY  
POTRUBÍ K VZT VEDENO VE STÁVAJÍCÍ TRASE NAD PODHLEDEM

Výškový systém: Bpv

Souřadnicový systém: S-JTSK

Změna:	Název změny	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor:  <b>Český rozhlas</b> Vinohradská 12, 120 99 Praha 2	Objednatel:  <b>Český rozhlas</b> Vinohradská 12, 120 99 Praha 2	Inženýrská činnost:  <b>METROPROJEKT Praha a.s.</b> nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2
---	---	--

<b>METROPROJEKT Praha a.s.</b> nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz	 <b>METROPROJEKT</b>	Souprava číslo:
---	--	-----------------

HIP: <b>Ing. Ondřej Pasáček</b> tel.: +420 296 154 451 Stupeň: <b>DPS</b>	Podpis: <i>Pasáček</i>	Název a účel díla: <b>ČRo Římská 15 - rekonstrukce VZT, klimatizace a vytápění</b> dokumentace pro provedení stavby
--	---------------------------	---

Zpracovatelský útvar: tel.: +420 296 154 400 Vedoucí útvaru: <b>Ing. Jakub Huml</b>	<b>S80</b> Podpis: <i>Huml</i>	Název části díla: <b>Vytápění</b>	<b>D.1.4.2</b>
--	--------------------------------------	--------------------------------------	----------------

Odpovědný projektant: <b>Ing. Jakub Huml</b>	Podpis: <i>Huml</i>	Název přílohy: <b>PŮDORYS 6.NP</b>	Změna: -
Vypracoval: <b>Ing. Jakub Huml</b>	Podpis: <i>Huml</i>		Číslo příl.: <b>007</b>
Skart. znak: <b>V20/2037</b>	Datum: <b>12/2016</b>		
Počet formátů: <b>3xA4</b>	Měřítko: <b>1:100</b>	IČD: <b>16 7002 003 04 03 00</b>	