LEGENDA KONCOVÝCH PRVKŮ

ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ

KABELOVÁ KONSTRUKCE ŠÍŘE 200MM S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ P45-R

PU POŽÁRNÍ UCPÁVKA - PROSTUPY POŽÁRNÍM ÚSEKEM

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA

3PEN/PE+N stř.50Hz,230/400V/TN-C-S

VNĚJŠÍ VLIVY NA EL.ZAŘÍZENÍ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1

DLE STÁVAJÍCÍHO PLATNÉHO PROTOKOLU O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ JE PROVEDENA DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2:

ZÁKLADNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
V PROSTORÁCH ZVLÁŠTĚ NEBEZPEČNÝCH JE TATO OCHRANA DOPLNĚNA POSPOJENÍM
SILOVÉ VÝVODY PRO ZÁSUVKOVÉ OBVODY JSOU VYBAVENY PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

TECHNICKÝ POPIS

VEŠKERÝ POUŽITÝ ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL MUSÍ BÝT SCHVÁLENÝ PRO POUŽITÍ V METRU - SMĚRNICE 5-2013-01
ROZVODY ELEKTROINSTALACE BUDOU VEDENY PEVNĚ NA POVRCHU NA KABELOVÝCH ROŠTECH, LIŠTÁCH, PŘÍCHYTKÁCH.
VEŠKERÉ KABELY UKLÁDANÉ DO METRA MUSÍ SPLŇOVAT PODMÍNKY ČLÁNKU 9.3 A 9.4 ZÁSAD POŽÁRNÍ OCHRANY
PRO PROJEKTOVÁNÍ A VÝSTAVBU PRAŽSKÉHO METRA SGŘ DP hl.m. PRAHY Č.22-2012-01 - ZKRÁCENĚ ZÁSAD PO

Výškový systém: Bpv

Souřadnicový systém: S-JTSK

Změna:	Název změny	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor:	Objednatel:	Inženýrská činnost:
Český rozhlas Vinohradská 12, 120 99 Praha 2	**Český rozhlas** Vinohradská 12, 120 99 Praha 2	**METROPROJEKT Praha a.s.** nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2

METROPROJEKT Praha a.s.
nám. I. P. Pavlova 2/1786
120 00 Praha 2
generální ředitel: Ing. David Krása
tel.: +420 296 154 105
www.metroprojekt.cz
info@metroprojekt.cz

METROPROJEKT

Souprava číslo:

HIP: Podpis:

Ing. Ondřej Pasáček

tel.: **+420 296 154 451**

Stupeň: **DPS**

Název a účel díla:

ČRo Římská 15 - rekonstrukce VZT, klimatizace a vytápění

dokumentace pro provedení stavby

Zpracovatelský útvar:

tel.: **+420 296 154 400** **S71**

Vedoucí útvaru: Podpis:

Ing. Jan Kahuda Kahuda

Název části díla:

Elektro silnoproud **D.1.4.4**

Odpovědný projektant: Podpis:

Jaroslav Šebek Šebek

Vypracoval: Podpis:

Jaroslav Šebek Šebek

Skart. znak: **V20/2037** Datum: **12/2016**

Počet formátů: **6xA4** Měřítko: **1:100**

Název přílohy:

SITUAČNÍ SCHÉMA ROZVODU 2.NP

Změna: **-**

Číslo příl.: **011**

IČD: **16** **7002** **003** **04** **05** **00**