

**Vysvětlení zadávací dokumentace | . 2 podle § 98 zákona
| . 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek**

Na základě dotazu jednoho z dodavatelů Český rozhlas jako zadavatel tímto poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace | . 1 k veřejné zakázce | .j. VZ01/2017 s názvem:

Řešímská 15 i rekonstrukce VZT, klimatizace a vytápění.

Dotaz:

Řešená paní Pazderová,

obracím se na Vás s prosbou o vysvětlení níže uvedených nesrovnalostí v zadávací dokumentaci:

1. V záloze D 1.4.2. i část. Otopná tělesa, nelze určit, jestli se jedná o otopná tělesa typu klasik, tzn. připojení z boku, ne typu VK tzn. připojení ze spodní části otopného tělesa.
2. Ve výkazu výměr vytápění chybí 191 ks termoregulačních ventilů (pokud se jedná o provedení klasik) + jejich vyregulování dle výpočtu projektanta v PD.
3. Ve výkazu výměr vytápění chybí termoregulační hlavice pro radiátory. Doporučuji pro veřejné prostory se zamezením proti neoprávněné manipulaci nastavení.
4. Ve výkazu výměr vytápění chybí veškeré přesuny hmot pro izolace, potrubí, armatury a otopná tělesa.
5. Ve výkazu výměr vytápění chybí veškeré demontážní práce, především je nutné doplnit demontáže radiátorů, stávajících potrubních rozvodů, armatur a izolací.
6. Ve výkazu výměr vytápění chybí vnitrostavěbní přesuny demontovaných hmot, jejich odvoz a uložení na skládky + poplatek (především izolací).
7. Veškeré vnitrostavěbní přesuny hmot pro montáže, demontáže, odvoz a uložení na skládky chybí i v záloze D 1.4.3 ZTI.

Děkuji Vám za doplnění.

Odpověď:

K Vašemu dotazu zadavatel sděluje:

1. Je uvažováno s tělesy klasik připojení MM, tedy bez termostatických ventilů.
2. Termostatické ventily jsou součástí dodávky profese měření a regulace (dále jen ŘMŘ).
3. Pohony termostatických ventilů jsou součástí dodávky profese MaR.
4. Je součástí společných položek v souhrnném soupisu prací.
5. Je doplněno v soupisu prací.
6. Je součástí společných položek v souhrnném soupisu prací.
7. Je součástí společných položek v souhrnném soupisu prací.

Zadavatel spolu s odpovědí na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace uveřejňuje novou tabulku pro výpočet nabídkové ceny i výkaz výměr (příloha | . 3 zadávací dokumentace).

Vzhledem k tomu, že zadávací podmínky nebylo nutné upravit či změnit, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek je nadále stanovena do **7. 3. 2017 do 11,00 hodin**.

Mgr. Āárka Pazderová
Oddělení veřejných zakázek
Český rozhlas