

VysvĚtlení zadávací dokumentace I. 5 podle § 98 zákona I. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Na základě dotazu jednoho z dodavatelů Český rozhlas jako zadavatel tímto poskytuje vysvĚtlení zadávací dokumentace I. 5 k veřejné zakázce I. j. VZ01/2017 s názvem:

A. Rošimská 15 – rekonstrukce VZT, klimatizace a vytápění.

Dotaz:

Jako uchazeč o veřejnou zakázku vznážíme dotazy na PD:

Pro I. část MaR:

1. Můžete sdělit v jakém systému (od koho) je šegen stávající dispenk?
2. Ve výkresové dokumentaci není šádný výkres nového rozvaděče RA7NP1. Navíc v TZ je nový rozvaděč, nazýván RA7NP1 a ve výkresech je RA6NP1, kde jsou jen prvky šS, chybí přesné zapojení (jistě, pojistky, svorky, šS). Hádáme o sdělení, upřesnění a doplnění chybějících a nepřesných údajů.

I. část D.1.4.1 (VZT a CHL):

1. Ve VV jsou uvedeny pod p. I. 1.24 Ztlumená protidegťová řaluzie 800x250.
Hádáme upřesnit, o jakou ztlumenou řaluzii se jedná ř definovat hloubku nebo řtlum.
2. Ve VV jsou u zaš I. I a ř V, a VII a ř X uvedeny pod kodem VZT-004 Pšsluženství (refnety, atd.) ř kpl 1. Avřak dle TZ oddřl 3.4 je uvedeno, ře zřstávají stávající rozvody chladiva pro dané systémy. Domníváme se tedy, ře se jedná o zavádřící a nadbyteřnou polořku a řádáme ujasnit.
3. Ve VV pod p. I. 272. Demontá ř VZT zařzení a potrubí ř kpl. 1
Hádáme upřesnit rozsah demotná řl specifikací zařzení na ks a u potrubí na m2 nebo bm, nebo ř zadání je ve VV zcela nedostateřné.
4. Dle TZ oddřle 3.2 je psáno, ře se bude stávající zařzení chlazení demontovat. Pšdpokládáme-li, ře vyuřívá dnes ři ř zakázané chladivo R22, pak potom postrádáme ve VV polořky řykající se ekologické likvidace chladiva zařzení. Hádáme o pšpadné doplnění.
5. Ve VV je uvedeno pod p. I. 274 Vylřitění distribul řl ř elementř, napš tlakovým vzduchem; vl ř prostoru zázemí obl řerstvení ř kpl 1. Hádáme upřesnit rozsah řitění uvedením pol řtu elementř, nebo ř zadání je ve VV zcela nedostateřné.
6. Ve VV je uvedeno pod p. I. 275 Akustická střna slořená z dřll řl desek, vl ř nosné ocelové konstrukce; podhledové strany akustických desek budou natřna bílou barvou, ukotvení ocelové konstrukce pomocí lanových táhel k pevným prvřřm objektu a betonových dlařdil ř, referen řl ř standart: akustická deska SON 50. Hádáme upřesnit pozici pšsnými rozmřry střny a ocelové konstrukce. Dále řádáme o uvedení technických parametrř referen řl řho standardu SON 560, nebo ř daný výrobek nám není znám a nelze o nřn dohledat jakoukoliv informaci na internetu.
7. Ve VV je uvedeno pod p. I. 283 Demontá ř (uschování) a zpřřnou montá ř nřstavcř na DF ř kpl 1. Hádáme upřesnit význam polořky (není nám jasné, co je to nřstavec na DF) a jejich mnořství.
8. Ve VV je uvedeno pod p. I. 284 Vydání PD skuteřného provedení vl ř zakreslení stávajícího zařzení ř kpl 1. Daná polořka se také objevuje v ř řsti VON jako p. I. 3 Dokumentace skuteřného provedení stavby. Domníváme se, ře se jedná o zavádřící a zdvojenou polořku a řádáme ujasnit.

Dřkujeme za odpovřř.

Odpověď:

Zadavatel v rámci vysvětlení zadávací dokumentace, resp. projektové dokumentace uveřejňuje nový výkaz výměr a soupis prací, který je přílohou tohoto dokumentu.

Vzhledem k tomu, že zadávací podmínky bylo nutné upravit i změnit, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek je stanovena do **10. 3. 2017 do 11,00 hodin.**

Mgr. Ľárka Pazderová
Oddělení veřejných zakázek
Český rozhlas