

**Vysvětlení zadávací dokumentace I. 7 podle § 98 zákona
I. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek**

Na základě dotazu jednoho z dodavatelů Český rozhlas jako zadavatel tímto poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace I. 7 k veřejné zakázce I. j. VZ01/2017 s názvem:

Rekonstrukce VZT, klimatizace a vytápění.

Dotaz:

Uvážená paní Magistro,

dovolujeme si vás poohádat o vysvětlení nejasností zadávací dokumentace k veřejné zakázce "**Rekonstrukce VZT, klimatizace a vytápění**" s jednacím číslem VZ01/2017.

V rámci dotazu uchazele I. 1 dodatečných informací I. 1, uchazele požadoval specifikovat konkrétní typ výrobků pro dodávky **linolea, obkladů a dlažeb**.

V odpovědi na dotaz I. 1 však zadavatel uvádí, že požaduje obdobný vzhled a standard, který je použit u stávajícího provedení objektu.

Jelikož je vnímání standardů uchazelem bezpochyby záležitostí individuální, jsme přesvědčeni, že ani přes prohlídku budoucího stavení takto jednoznačně zadání veřejné zakázky definovat nelze. Pakliže budete na odpovědi na dotaz I. 1 i nadále trvat, máme za to, že by zadavatelem k této veřejné zakázce byly nejednoznačně stanoveny zadávací podmínky a zakázka by takto nebyla zadána v souladu se zákonem I. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Opakovaně tedy žádáme zadavatele o přesné specifikace či uvedení referenčních výrobků materiálu **linolea, obkladů, dlažeb a pohledových desek**.

Odpověď:

Zadavatel uvádí přesnější specifikaci:

Podhled:

- rastrový minerální podhled o rozměrech 600x600mm s viditelnou zavěšovací konstrukcí, barva bílá, kazeta plná (bez perforace)

Linoleum:

- PVC tloušťky 2,6 mm a více s minimální náglapnou vrstvou 0,25 mm + PUR a zátčkovou tčdou nejméně 33 (stčdní až vysoká kancelářská zátč)

Obklady

- obkládka o rozměrech 15x15 cm, barva bílá

Dlažby

- dlažba o rozměrech 15x15 cm, standardní protiskluznost R9 (kuchyňky a WC), barva šedá
- dlažba o rozměrech 30x30 cm, standardní protiskluznost R9 (prostor v zázemí bufetu), barva šedá nebo béžová

Vzhledem k tomu, že zadávací podmínky nebylo nutné upravit či změnit, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek je stanovena do **10. 3. 2017 do 11,00 hodin.**

Mgr. Ľárka Pazderová
Oddělení veřejných zakázek
Český rozhlas