

**Vysvětlení zadávací dokumentace | . 8 podle § 98 zákona
| . 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek**

Na základě dotazu jednoho z dodavatelů Český rozhlas jako zadavatel tímto poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace | . 8 k veřejné zakázce | .j. VZ01/2017 s názvem:

Řešení úkolu 15 - rekonstrukce VZT, klimatizace a vytápění.

Dotaz:

Dodavatel izolace upozorňuje na položky výkazu výměr, část D 1.4.2 - profese vytápění:

Položky | ísla 1. - 10.:

Požadované izolace z PE je specifikována v tloušťkách, které se standardně nevyrábí. Požadované tloušťky izolací by se musely skládat vrstvením z jednotlivých prvků a celá investice bude výrazně prodražená.

Můžeme izolace nahradit minerálními pouzdry, která mají stejnou vodivost a lepší reakci na oheň?

Děkujeme za odpověď.

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že izolace může být nahrazena minerálními pouzdry.

Vzhledem k tomu, že zadávací podmínky nebylo nutné výrazně upravit | i změnit, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek je stanovena do **10. 3. 2017 do 11,00 hodin**.

Mgr. Ľárka Pazderová
Oddělení veřejných zakázek
Český rozhlas