

**Vysvětlení zadávací dokumentace I. 9 podle § 98 zákona
I. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek**

Na základě dotazu jednoho z dodavatelů Český rozhlas jako zadavatel tímto poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace I. 9 k veřejné zakázce I. j. VZ01/2017 s názvem:

Rekonstrukce VZT, klimatizace a vytápění.

Dotaz:

1/ Projekt uvažuje rozebírat části zdvojených podlah podle úprav a výměn technologických rozvodů v tomto prostoru. Výkaz výměn však vůbec neuvažuje s případným poškozením desek při demontáži. V PD není uveden ani výrobce ani typ produktu.

Jak se bude řešit situace v případě poškození desek a jejich potřeba výměny za novou, pokud je to produkt, který již není ve výrobním programu. Tato situace s největší pravděpodobností nastane.

2/ Při prohlídce místa plnění jsme si bohužel neověřili druh fixace koberců na podlahové desky (celoplošné kontaktní lepidlo, oboustranné lepicí pásy apod.). Může nastat problém, pokud při demontáži podlahových tverců bude spodní část ulpívat na podlahových deskách, anebo oboustranné pásy nepřijdou 100% olistit. Lze toto zkusit?

Děkujeme.

Odpověď:

Zadavatel sděluje k jednotlivým bodům:

1/ Dvojitě podlahy jsou rozebíratelné a dostatečně pevné, nemělo by docházet k poškození. Pro méně problematickou zpěnou montáž panelů dvojitě podlahy je vhodné demontovatelné díly označit a vkládat zpět na stejné místo. V případě že bude docházet k roztahování stávající podlahy je vhodné rozebrat např. 3-4 kazety a další dvojici ponechat a ta bude sloužit jako rozpra.

2/ Předpokládáme, že stávající koberce by měly být demontovatelné běžným způsobem. Nelze ale vyloučit, že místy může dojít k ulpívání starých koberců na deskách. Taková místa se musí olistit tak, aby nebránily pokládce nových koberců.

Vzhledem k tomu, že zadávací podmínky nebylo nutné výrazně upravit či změnit, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek je stanovena do **10. 3. 2017 do 11,00 hodin**.

Mgr. Čárka Pazderová
Oddělení veřejných zakázek
Český rozhlas