

P O Z N Á M K A

Primární parovodní část předávací stanice není tímto projektem řešena ani nijak upravována a proto není ani zakreslována ani blíže popisována. Stávající prvky předávací stanice zůstávají stávající s případnou dílčí úpravou spočívající v novém umístění a novém připojení.
Rozvodné potrubí ležatých rozvodů je z trubek ocelových nízkotlakých. Potrubí je vedeno pod stropem místností a je tepelně izolováno návlekovou izolací nebo jiným vhodným způsobem.
Veškeré změny a úpravy projektu doporučuji předem projednat s projektantem vytápění.
Tento projekt byl vypracován jako projekt pro stavební povolení a nenahrazuje ani tendrovou ani prováděcí dokumentaci.

l e g e n d a

1	Kombinovaný rozdělovač/sběrač Dn 200	1 kpl
1a	D T T O	1 kpl
2	Stávající zásobníkový ohřívač TUV	1 kpl
3	Oběhové teplovodní čerpadlo montované do potrubí - elektronické	7 kpl
4	Trojcestná směšovací armatura, komplet včetně regulátoru, servopohonu a čidel	6 kpl

část : vytápění	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING.PETR PALČÍK		
Atelier Tišnovka ČRo BRNO - REKONSTRUKCE STUDIOVÉHO KOMPLEXU V PŘÍZEMÍ A SUTERÉNU BUDOVY BUDOVA ČRo BRNO, BEETHOVENOVA 4, BRNO	AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT: ING.ARCH.MILOŠ KLEMENT		ATELIER TIŠNOVKA ATELIER KLEMENT, TODOROV TIŠNOVSKÁ 145, 61400 BRNO TEL.: 778 044 291 E-MAIL: klement@tisnovka.cz www.tisnovka.cz
	SPOLUPRÁCE: ING.ARCH.PAVLÍNA FLÍDROVÁ		
	INVESTOR: ČESKÝ ROZHLAS, VINOHRADSKÁ 12, 120 99 PRAHA 2		
	DATUM: PROSINEC 2016		
D.1.4.b2 VYTÁPĚNÍ - schema úpravy předávací stanice	STUPEŇ: DSP		Č. V.: 05
	MĚŘÍTKO: NENÍ	FORMÁT: 4 x A4	