

P O Z N Á M K A

Rozvodné potrubí ležatých rozvodů je z trubek ocelových nízkotlakých nebo z trubek měděných přesných.
Potrubí je vedeno pod stropem místností a je tepelně izolováno návlekovou izolací nebo jiným vhodným způsobem.
Veškeré změny a úpravy projektu doporučuji předem projednat s projektantem vytápění.
Tento projekt byl vypracován jako projekt pro stavební povolení a nenahrazuje ani tendrovou ani prováděcí dokumentaci.

část : vytápění	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING.PETR PALČÍK	
Atelier Tišnovka ČRo BRNO - REKONSTRUKCE STUDIOVÉHO KOMPLEXU V PŘÍZEMÍ A SUTERÉNU BUDOVY BUDOVA ČRo BRNO, BEETHOVENOVA 4, BRNO	AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT: ING.ARCH.MILOŠ KLEMENT	ATELIER TIŠNOVKA ATELIER KLEMENT, TODOROV TIŠNOVSKÁ 145, 61400 BRNO TEL.:776 044 291 E-MAIL: klement@tisnovka.cz www.tisnovka.cz
	SPOLUPRÁCE: ING.ARCH.PAVLÍNA FLIDROVÁ	
	INVESTOR: ČESKÝ ROZHLAS, VINOHRADSKÁ 12, 120 99 PRAHA 2	
	DATUM: PROSINEC 2016	
D.1.4.b2 VYTÁPĚNÍ - půdorys 1. suterénu	STUPEŇ: DSP	Č. V.:
	MĚŘÍTKO: 1 : 100 FORMÁT: 6 x A4	03