

PŘEHLED PŘÍSTROJŮ					
Označ.	Druh		Typové údaje		Poznámka
EL3	zářivkové svítidlo	např.	V3236,2X36W,IP65	MODUS	
EL5	zářivkové svítidlo	např.	AURA2,IN-16K52/042 ,26W,IP43	OSMONT	
EL6	zářivkové svítidlo	např.	55-1022-3105, 75W	Sonlux	
	vypínač pod omítku IP44		č. 1,10A,230V		
	vypínač pod omítku IP44		č. 6,10A,230V		
	vypínač pod omítku IP44		č. 5,10A,230V		
	vypínač		č. 1,10A,230V		
	vypínač		č. 6,10A,230V		
	vypínač		č. 5,10A,230V		
	vypínač		č. 7,10A,230V		
	zásuvka IP44		16A,230V		
	zásuvka 16A, 400V		16A,400V,CZ 1653 Z		
	domovní dvojzásuvka		16A,230V S OCHRAN.CLONKAMI		

- LEGENDA MÍSTNOSTÍ
- 001 HUDEBNÍ STUDIO 1
 - 002 CHODBA
 - 003 ČEKÁRNA 1
 - 004 ČEKÁRNA 2
 - 005 CHODBA
 - 006 SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR
 - 007 CHODBA
 - 008 KUCHYŇKA
 - 009 VZT
 - 010 OKLIDOVÁ MÍSTNOST
 - 011 PŘEDSÍŇ
 - 012 WC
 - 013 PISOÁRY
 - 014 CHODBA
 - 015 BEZ VYUŽITÍ
 - 016 BEZ VYUŽITÍ
 - 017 SKLAD
 - 018 DÍLNA
 - 019 SKLAD
 - 020 SKLAD
 - 021 CHODBA
 - 022 STROJOVNA VZT
 - 023 STROJOVNA VZT
 - 024 VZT
 - 025 SKLAD HUD. NÁSTROJŮ
 - 026 ROZVODNA
 - 027 CHODBA
 - 028 SKLAD PHM
 - 029 DIESELAGREGÁT
 - 032 VSTUPNÍ SCHODIŠTĚ
 - 033 ANGLICKÝ DVOREK
 - 034 ANGLICKÝ DVOREK
 - 035 SKLAD
 - 036 GARÁŽE
 - 037 DÍLNA
 - 038 GARÁŽE
 - 039 SKLAD PNEU

Označování el.přístrojů a spotřebičů

počet 2xEL 4-12a

druh dle tabulky

typ dle tabulky

obvod rozváděče

část obvodu samostatně ovládaná

Rozvodná soustava: 3NPE 50Hz,400V/TN-S
1NPE 50Hz,230V/TN-S



Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41ed.2 a dalších

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí:
ochrana izolací dle čl.412.1 a dalších
ochrana kryty nebo překážkami dle čl.412.2 a dalších

Základní ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:
ochrana automatickým odpojením od zdroje dle čl.413.1 a dalších

Prostor dle ČSN 33 2000-4-41ed.2: normální
Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-1 ed.2 z hlediska ČSN 33 2000-5-51ed.3:
neoznačené: odpovídající prostorům normálním

SKUTEČNÝ STAV 12/2016

ZODP. PROJEKTANT:	ING. ARCH. JIŘÍ LIŠKUTÍN	PODPIS		  Liškutín
ZODP.PROJEKTANT ČÁSTI EL:	ING.MICHAEL KOTAS			
VYPRACOVAL:	ING.MICHAEL KOTAS			
INVESTOR:	ČESKÝ ROZHLAS Vinohradská12, 120 99 Praha2	Ing.Arch.Jiří Liškutín, S.K.Neumannova 3, 73601 Havířov		
NÁZEV AKCE:	Oprava střešy a rekonstrukce topení + VZT v budově Českého rozhlasu Ostrava na ul.Dr.Šmerala č.4		ČÁST: SILNOPR. EL.	FORMÁT: A2
			DATUM: 04/2015	STUPEŇ: DSP+DPS
			MÍSTO STAVBY:	OSTRAVA, DR.ŠMERALA 4
OBSAH VÝKRESU:	STAVEBNÍ OBJEKT:		ČÍSLO VÝKRESU: D 1.4.5 .003	
PŮDORYS 1.PP BUD.4	MĚŘITKO: 50			

POZNÁMKA: VŠECHNY POŽÁRNÍ PRVKY (HLÁŠIČE,ČIDLA) SE DEMONTUJÍ A OPĚT NAMONTUJÍ