Rozváděč RMR1

OVLÁDACÍ PANEL
PXM20E
NA ROZVÁDĚČI

SWITH 4 PORT POE

230/24/100W
T1
PE N L
1 2 3 | 24V 11 12
N
PE

PXC100.ED
PROCESNÍ PODSTANICE
MODBAS RTU

TXS1.12F10
1.NAPÁJECÍ MODUL
AC24V/DC24V
1.2A
24V ⊥ CS CD
3 4 5 6

TXA1.IBE
MODUL PRODLOUŽ.
MODUL.SBĚRNICE
+ − ↓

DO NAPÁJ. MODULU

TXM1.8X-ML
1. I/O MODUL
S 01.1–01.8
1 2 3 4 5 6 7 8
2 4 | 6 8 | 10 12 | 14 16 | 19 21 | 23 24 25 | 27 29 | 31 32 33

TXM1.8X-ML
2. I/O MODUL
S 02.1–02.7
1 2 3 4 5 6 7
2 4 | 6 8 | 10 12 | 14 16 | 19 21 | 23 25 | 27 29

FA03
B6/1

QM1
63A

FA01
C16/1

FV1
přep.ochrana
III.STUPEŇ

FA02
B6/1/003

XC1 XC2

PE

X4:
2 4 | 6 8 | 10 12 | 14 16 | 19 21 | 23 24 25 | 27 29 | 31 32 33

X5:
2 4 | 6 8 | 10 12 | 14 16 | 19 21 | 23 25 | 27 29

P16

17XP13.5

WL01
CYKY–J
5X10
součást sil.rozvodů

MIMO ROZVÁDĚČ

RVZT1

FU3
50A

WS1	WS2	WS3	WS4	WS5	WS6	WS7	WS8	WS9	WS10	WS11	WS12	WS13	WS14	WS15	WS16	WS17
JYSTY	JYSTY	JYSTY	JYSTY	JYSTY	JYSTY	JYSTY	JYSTY	JYSTY	JYSTY	JYSTY	JYSTY	JYSTY	JYSTY	JYSTY	FTP	FTP
2X2X1	2X2X1	2X1	2X1	2X2X1	2X1	3x2X1	3x2X1	2X1	2X1	2X1	2X1	2X1	2X1	2X1	CAT6	CAT6

	NS120	BSG21.2	BSG61	NS120	QFM2120 0–10V	QFM2120 0–10V	NS130R	QAD22	QAD22	QAD22	QAA	QAD22	QAC22	QAC	DR	
	B11f	B1	SA1	B12K	VCS182	VCS183	B11d	BT1	BT2	BT2.1	BT3	BT9	BT10			
DO MODULU PRODLOUŽENÉ SBĚRNICE PRO RMR2															DATOVÝ ROZVÁDĚČ MÍSTNOST117	DISPEČERSKÉ PRACOVIŠTĚ MÍSTNOST117
DO MODULU PRODLOUŽENÉ SBĚRNICE PRO RMR3,4																
TEPLOTA VENK. VZDUCHU																
REGULÁTOR TEPLOTY V REŽII 1																
REGULÁTOR RYCHL. VENTILÁTORŮ V REŽII 1																
ČIDLO ZÁMRAZU REKUPERÁTORU																
ČIDLO TEPLOTY A VLHKOSTI V PŘÍVODU																
ČIDLO TEPLOTY A VLHKOSTI V ODVODU																
VRATNÁ VODA OHŘÍVAČE VZT1																
TEPLOTA NÁBĚH. VODY ÚSTŘED.TOP.																
TEPLOTA NÁBĚH. VODY PODLAH.TOP.																
PROSTOR.TEPLOTA STUDIO 1																
TEPLOTA PŘÍVOD DO REGUL.STANICE																
VENKOVNÍ TEPOTA																
VNITŘNÍ TEPLOTA REG.STANICE																

VZ1

SKUTEČNÝ STAV 12/2016

ZODP. PROJEKTANT:	ING. ARCH. JIŘÍ LIŠKUTÍN	PODPIS
ZODP.PROJEKTANT ČÁSTI MAR :	ING.MICHAEL KOTAS	
VYPRACOVAL:	ING.MICHAEL KOTAS	
INVESTOR:	**ČESKÝ ROZHLAS** Vinohradská12, 120 99 Praha2	Ing.Arch.Jiří Liškutín, S.K.Neumanna 3, 73601 Havířov
NÁZEV AKCE:	**Oprava střechy a rekonstrukce topení + VZT v budově Českého rozhlasu Ostrava na ul.Dr.Šmerala č.4**	ČÁST: MAR / FORMÁT: A3 DATUM: 04/2015 / STUPEŇ: DSP+DPS MÍSTO STAVBY: OSTRAVA, DR.ŠMERALA 4
OBSAH VÝKRESU:	**ZAPOJOVACÍ SCHÉMA RMR1-1.ČÁST**	STAVEBNÍ OBJEKT: MĚŘÍTKO:
		ČÍSLO VÝKRESU: D 1.4.4 . 008