11e PŘÍVOD VZDUCHU
EO 4b1 ELELKTRICKÝ OHŘÍVAČ
ŽLAB 50X100 NA STROPU
M 13a2 KLAPA ODTAH
11h1 TERMOSTAT VÝPARNÍKU
M 2b1 PŘÍVODNÍ VENTILÁTOR
M 2b2 ODTAHOVÝ VENTILÁTOR
MaR
RMR2
ROZVADĚČ MAR Z.Č.2 DÁLK.OVLADAČ OSAZEN V REŽII STUDIA 2
12k ZÁMRAZ REKUPERÁTORU
M 12j BY-PASS REKUPERÁTORU
VZT2
020
M 13a1 KLAPA PŘÍVOD
11b1 ZANESENÍ FILTRU-PŘÍVOD
11c1 ZANESENÍ ODTAH
11f VENKOVNÍ VZDUCH
11J ODVOD VZDUCHU
KONDEN.JEDNOTKA PRO VZT2 2.7kW,230V
PROSTUPEM PŘES STROP DO REŽIE2 K DÁLKOVÉMU OVLADAČI
1
NA SEVERNÍ FASÁDĚ VE VÝŠ 3M VENKOVNÍ TEPLOTA
BT9
KABEL PRO DISPEČERSKÉ PRACOVIŠTĚ MÍSTNOST 118 JE VEDEN V PŮVODNÍ TRUBCE + KABEL FTP DO SERVEROVNY
V PVC TRUBCE
003
PROSTUPEM PŘES STROP DO DISPEČER.PRACOVIŠTĚ A SERVERU
KABELY VEDOU V KABEL.ŽLABU 50X100 NA STĚNĚ
DO PŮDNÍHO PROSTORU DO RMR3,4 DO REŽIE STUDIA1
DO 1.NP STUDIA 2 NAPOJENÍ HLAVIC S EL.TERMOPOHONEM
STÁVAJÍCÍ KANÁL Voff
STÁVAJÍCÍ KANÁL Ve
NAPOJENÍ HLAVIC DO 1. A 2.NP STUDIA 3,4 S EL.TERMOPOHONEM
M4 VENTIL NA PŘÍVODU VODY
11f VENKOVNÍ VZDUCH
M 13e2 KLAPA ODTAH
022
M 13e1 KLAPA PŘÍVOD
-1230
11b1 ZANESENÍ FILTRU-PŘÍVOD1
VCS161 ROTAČNÍ REKUPERÁTOR
BT10
M 13e3 KLAPA SMĚŠOVACÍ
12k ZÁMRAZ REKUPERÁTORU
MaR
ROZVADĚČ MAR Z.Č. DÁLK.OVLADAČ OSAZEN V REŽII STUDIA 1
ŽLAB 50X100 NA STROPU
-1230
RMR1
2b3 PŘÍVODNÍ VENTILÁTOR
2b4 ODTAHOVÝ VENTILÁTOR
2b1 PŘÍVODNÍ VENTILÁTOR
2b2 ODTAHOVÝ VENTILÁTOR
11c1 ZANESENÍ FILTRU ODTAH
VZT1
11b2 ZANESENÍ FILTRU PŘÍVOD2
KABELY VEDOU V KABEL.ŽLABU 50X100 NA STĚNĚ
VNITŘNÍ TEPLOTA STANICE VE VÝŠ.1.2M
RVZT2
RVZT1
PŘÍVOD TEPLOTA A VLHKOST
VCS182
ODVOD TEPLOTA A VLHKOST
VCS183
UZAVÍR.KLAPA PŘÍVODU SRT M3.1, BT3
OKRUH ÚV, M1,M1.1,BT1
OKRUH PODLAH. M2,M2.1,BT2
ČERPADLO A SERVO OHŘEVU VZT1
R+S
7b
VCS191 ZVLHČOVÁNÍ
BT3
-2570
11d OHŘÍVAČ
BT1 BT2
VCS191 ZVLHČOVÁNÍ
MRAZ.OCHRANA
11k
ŽLAB 50X50 NA STROPU
11h1 KAPILÁR.TERMOSTAT VÝPARNÍKU
SL1
ZAPLAVENÍ-NAD JÍMKOU
PROSTUP PŘES STĚNU, PŘES PRŮJEZD DO OBJEKTU 2 V PŮVODNÍ TRUBCE KOPODUR KD200 ULOŽENÉ V ZEMI- DO ÚSTŘEDNY EPS
PARNÍ ZVLHČOVAČ-80KG/H Pi=2x30kW/2x43.3A/400V 1238x392x1087
007
005
002
004
033
035
032
STÁVAJÍCÍ KANÁL Vp
STÁVAJÍCÍ KANÁL Vo
STUDIO 1
STÁVAJÍCÍ KANÁLY VZT, VČETNĚ KONCOVÝCH PRVKŮ – BEZE ZMĚN V RÁMCI REALIZACE PROVÉST VYČIŠTĚNÍ+DESINFEKCI KANÁLŮ, VČETNĚ KONCOVÝCH PRVKŮ
VE VÝŠCE 1.2M TEPLOTA PROSTORU STUDIO 1
BT2.1
PROSTUPEM S POTRUBÍM
POD STROPEM S POTRUBÍM V PVC TRUBCE
1.POLE | 2.POLE | 3.POLE
HR

SKUTEČNÝ STAV 12/2016

MAR

ZODP. PROJEKTANT:	ING. ARCH. JIŘÍ LIŠKUTÍN
ZODP.PROJEKTANT ČÁSTI MAR :	ING.MICHAEL KOTAS
VYPRACOVAL:	ING.MICHAEL KOTAS
INVESTOR:	ČESKÝ ROZHLAS Vinohradská12, 120 99 Praha2

PODPIS

Liškutín

Ing.Arch.Jiří Liškutín, S.K.Neumanna 3, 73601 Havířov

NÁZEV AKCE:

Oprava střechy a rekonstrukce topení + VZT v budově Českého rozhlasu Ostrava na ul.Dr.Šmerala č.4

ČÁST:MAR	FORMÁT: A3
DATUM: 04/2015	STUPEŇ: DSP+DPS
MÍSTO STAVBY:	OSTRAVA, DR.ŠMERALA 4

OBSAH VÝKRESU:

PŮDORYS 1.PP BUDOVA 4

STAVEBNÍ OBJEKT:

MĚŘÍTKO: 100

ČÍSLO VÝKRESU:

D 1.4.4 . 003