


LEGENDA ZNAČENÍ:

Typ
Adresa
Označení prvku EPS

Exxx Kódové označení typu prvku v PD dle výkazu výměr
(nopr. E011 atd.)


LEGENDA ZNAČEK EPS:

- EPS
- ÚSTŘEDNA
- POŽÁRNÍ HLÁSIČ MULTISENZOROVÝ [E010]
- POŽÁRNÍ HLÁSIČ MULTISENZOROVÝ [E011]
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ, VÝŠŠÍ KRYTÍ IP55
- PARALELNÍ OSIGNALIZACE DOPLNĚKOVÁ
- POŽÁRNÍ SÍŘENÁ VNITŘNÍ S MAJÁKEM
- MAJÁK
- KOPLER
- ROZVADĚČ NN
- VEDENÍ KABELAŽE EPS
- VEDENÍ KABELAŽE EPS FUNKČNÍ PŘI POŽÁRU
- STUPAČKA KABELOVÁ
- VYBRANÉ INSTALAČNÍ KRABICE



VEDENÍ KABELAŽE:

V PROSTORU PŮDY BUDOU INSTALOVÁNY VYSOCE CITLIVÉ POŽÁRNÍ MULTISENZOROVÉ HLÁSIČE TYPU [E010], NAHRAZUJUCÍ SVOU FUNKCI IONIZAČNÍ HLÁSIČE POŽÁRU.
PO PŮDĚ BUDOU NOVĚ KABELOVĚ TRASY EPS VEDENY V ELEKTROINSTALAČNÍCH TRUBKÁCH TYPU [E111] A [E111].
NA STĚNÁCH PŮDY A KROVECH STŘECHY, UKOTVIT PŘÍCHYTKAMI. STAVAJÍCÍ KABELOVĚ TRASY A HLÁSIČE EPS BUDOU DEMONTOVÁNY.
KABELAŽ EPS BUDE VEDENA V SAMOSTATNÉ KABELOVĚ TRASE ODDĚLENÉ OD OSTATNÍCH SLABOPROUDÝCH A SILNOPROUDÝCH SYSTÉMŮ S ODSTUPEM DLE NOREM ČSN.
TYPY NAVRŽENÝCH KABELŮ A ZPŮSOB PROFILUJENÍ PRVKŮ EPS JSOU PATRNY ZE SAMOSTATNÉHO VÝKRESU BLOKOVÉ SCHEMA.

ZMĚNA: ☉	POČET: –	ZAKÁZKA: –	DATUM: –	ZPRACOVAL: –	SCHVÁLIL: –
SKS s.r.o.,	BRNĚNSKÁ 21/b, 678 01 BLANSKO		TEL: +420 516 417 643	FAX: +420 516 417 663	
	OBJEKT:	Český rozhlas, sever, Ústí n. L., Na Schodech 10		INVESTOR:	Český rozhlas, sever
	VÝKRES:	Půdorys půda			
	ZODP.PROJEKTANT:	Ing. M. MECA	<i>Mece</i>	DATUM:	12/2013
	KRESLIL:	Ing. M. MECA		ZAKÁZKA:	13-147
	SCHVÁLIL:	M. KOPECKÝ	<i>M.K.</i>	SPECIALIZACE:	EPS
				STUPEŇ:	DPS
					MV
					006