

Vysvětlení k zadávacím podmínkám č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu
**MR28/2017 s názvem ČRo Ústí nad Labem – rekonstrukce rozvodů
zdravotechnických instalací**

Na základě **dotazu** ze dne 15. 8. 2017 ve znění:

„žádáme o specifikaci položky vztahující se k výměně ocelového žebříku v SO 03 jelikož chybí v PD.“

poskytuje zadavatel následující **vysvětlení k zadávacím podmínkám**:

„Nový žebřík do stávající vodoměrné šachty bude osazen ocelový s povrchovou úpravou žárovým zinkováním. Šířka žebříku 450 mm, délka cca 2,4m (přesný rozměr nutno doměřit na místě. Svislé nosné prvky žebříku z ocelového "L" profilu 60x60x6, jednotlivé stupně (příčky) z ocelové kulatiny průměru 20 mm.“

Lhůtu pro podání nabídek se neprodlužuje.

V Praze dne 16. 8. 2017

Mgr. Klára Surovcová
Oddělení veřejných zakázek
Český rozhlas