

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce č. j. VZ17/2017

Na základě dotazu dodavatele Český rozhlas jako zadavatel tímto poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce č. j. **VZ17/2017** s názvem: „**Modernizace systému měření a regulace v objektu ČRo Římská 13**“.

Dotaz č. 1

V návaznosti na požadavek uvedený v příloze č. 3 výzvy, bod 2.: „Aby byly vytvořeny podmínky pro případné rozšíření systému v budoucnu, budou pro modernizaci stávajícího systému MaR použity modulární, volně programovatelné procesní podstanice využívající komunikační protokol BACnet přes LonTalk, PTP nebo Ethernet / IP s certifikátem BTL.“
Je možné použít i jiný otevřený komunikační protokol?

Odpověď zadavatele:

Ano, jiný otevřený komunikační protokol je možné použít.

Dotaz č. 2

V návaznosti na požadavek uvedený v příloze č. 3 výzvy, bod 3.: „Navržený systém bude plně kompatibilní se stávajícími periferiemi objektu, jakožto i stávajícím systémem DESIGO PX v objektech Vinohradská 12 a Římská 15 a vizualizačním systémem zastřešujícím jak modernizovaný systém MaR, tak všechny výšeuvedené systémy MaR v dalších objektech ČRo.“

Je možné nerozšiřovat stávající centrálu DESIGO Insight, ale instalovat pro modernizovanou část novou centrálu?

Odpověď zadavatele:

Ano, pro modernizovanou část lze instalovat novou centrálu.

Na základě tohoto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek tak uplyne 10. 11. 2017 v 11:00 hodin.

Bc. Eva Gottová
Oddělení veřejných zakázek
Český rozhlas