

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce malého rozsahu č.j.: MR39/2017

Na základě dotazů jednoho z dodavatelů poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce malého rozsahu č.j. **MR39/2017** s názvem: „**Výměna záložních zdrojů elektrické energie UPS**“

Dotaz uchazeče:

1. Budou požadované UPS pracovat samostatně nebo v paralelním režimu?

Odpověď k dotazu:

UPS budou pracovat samostatně.

Dotaz uchazeče:

2. Pokud budou UPS pracovat samostatně, jaká je požadovaná doba zálohy a při jakém výkonu (zatížení) každé z nich?

Odpověď k dotazu:

Požadovaná doba zálohy každé UPS při výkonu 140 kW je 10 minut.

Dotaz uchazeče:

3. Pokud budou UPS pracovat paralelně, jaká je požadovaná redundance, jaká je požadovaná doba zálohy a při jakém výkonu (zatížení)?

Odpověď k dotazu:

UPS budou pracovat samostatně.

Dotaz uchazeče:

4. Je stávající UPS připojena na rozvaděč mechanického by-passu, pokud ano, jak je rozvaděč proveden (prosíme o zaslání schématu)

Odpověď k dotazu:

Schémat a fotografie tvoří přílohu tohoto dokumentu.

Dotaz uchazeče:

5. Je možná prohlídka místa instalace, která by zmíněné nejasnosti upřesnila?

Odpověď k dotazu:

Zadavatel umožňuje prohlídku místa plnění, a to dne 8. 12. 2017 od 9:00 hod, na adrese Vinohradská 12, 120 99 Praha 2. Kontaktní osobou je pan Zdenko Rozina, tel.: 739 539 450.

Zadavatel na základě tohoto vysvětlení prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 13.12.2017 do 10:00 hod.

Bc. Eva Gottová
Oddělení veřejných zakázek
Český rozhlas