

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 k veřejné zakázce malého rozsahu č.j.: MR39/2017

Na základě dotazů jednoho z dodavatelů poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 k veřejné zakázce malého rozsahu č.j. **MR39/2017** s názvem: „**Výměna záložních zdrojů elektrické energie UPS**“

Dotaz dodavatele:

- 1) Budou nové baterie nainstalovány na stávajících bateriových stojanech nebo požadujete nové bateriové stojany?

Odpověď k dotazu:

Nové baterie budou nainstalovány na stávající stojany.

Dotaz dodavatele:

- 2) Lze nahradit 33 ks baterií 155Ah pomocí 66 ks baterií 80Ah zapojených do dvou paralelních řetězců. Výhoda tohoto zapojení spočívá v tom, že při poruše jedné baterie je pořád k dispozici funkce zálohování zátěže (záložní doba je cca poloviční)?

Odpověď k dotazu:

Zapojení pomocí 66 kusů baterií zapojených do dvou paralelních řetězců lze realizovat.

Dotaz dodavatele:

- 3) V poprávce uvádíte referenční typ baterií Marathon M12V155FT. Dle technické specifikace M12V155FT nelze tento typ baterie použít pro dobu zálohování 10 minut - nejsou určeny pro využití v UPS, protože neumožňuje vysoký vybíjecí proud, který UPS požaduje. V technickém listu této baterie je uveden vybíjecí proud 312 A při $V_{pc}=1,65V$, doba zálohování 15 minut, což nedostačuje. Dle informací výrobce Vámi požadovaná UPS potřebuje na konci vybíjení baterií proud z baterií 475 A. Uvedený referenční typ baterie není schopen dodat tak vysoký vybíjecí proud. Vysoké vybíjecí proudy vyžadované UPS mohou proto u baterií M12V155FT způsobit jejich destruktci nebo požár. Požadujete přesto dodání baterií s technickými parametry dle referenčního typu?

Odpověď k dotazu:

Typ baterií v technické specifikaci byl uveden jako referenční, nikoliv závazný. Dodavatel s každým záložním zdrojem UPS dodá baterie, které budou schopny bezpečně a spolehlivě zálohovat výkon 140 kW po dobu 10 minut.

Dotaz dodavatele:

- 4) V poprávce uvádíte referenční typ baterií Marathon M12V155FT a zároveň požadujete kapacitu baterií 155Ah. Tento referenční typ baterie má jmenovitou kapacitu C10: 150Ah (je to standardně uváděná kapacita při vybíjení baterie desetinovým proudem po dobu 10hodin, nikoliv 155Ah. Prosíme o potvrzení požadované kapacity baterií 150Ah.

Odpověď k dotazu:

V katalogu GNB Industrial Power je uvedena u tohoto typu baterie kapacita 155 Ah, nicméně i pro tento dotaz platí stejná odpověď, jakou pro dotaz č.3.

Dotaz dodavatele:

- 5) Vzhledem k prodloužení termínu podání nabídky prosíme o stanovení nového prodlouženého termínu instalace zařízení.

Odpověď k dotazu:

*Zadavatel nebude měnit termín, uvedený v závazném návrhu smlouvy o dílo, část II. „Místo a doba plnění“, odst. 3. „Zhotovitel se zavazuje provést dílo do **31.12.2017.**“*

Zadavatel na základě tohoto vysvětlení neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Bc. Eva Gottová
Oddělení veřejných zakázek
Český rozhlas