

# TABULKA ZAŘÍZENÍ

KÓD	Označení		Číslo místnosti	Podlaží	Přívodní zařízení					Elektrická charakteristika					Napájení	Ovládání	Navržené zařízení
					Průtok vzduchu  m³/hod	Ohřev	Chlazení		Externí tlak  Pa	Příkon 400V/3Ph/50Hz  W	Příkon 230V/1Ph/50Hz  W	Proud					
						Výkon ohřivače  W	Výkon chladiče  W	Chladivo				Provozní  A	Startovací  A	Doporučený jistič  A			
IAC/OAC	37.1	Chlazení Newsroomu - split	40.43	STŘECHA 4.NP	2 040	14 000	12 500	R410A	150	3 570		5,85		16	ESI	MaR	např.Panasonic: S-125PF1E5A / U-125PE1E8A
IAC/OAC	38.1	Chlazení Newsroomu - split	40.43	STŘECHA 4.NP	1 260	8 000	7 100	R410A	150	2 080		3,00		16	ESI	MaR	např.Panasonic: S-71PF1E5A / U-71PE1E8A
IAC/OAC	38A.1	Chlazení ČRO 1 REŽIE - split	40.17	STŘECHA 4.NP	840	4 000	3 600	R410A	150		960	3,80			ESI	MaR	např.Panasonic: S-36PF1E5A / U-36PE2E5A
Celkem						26 000	23 200			5 650	960						

Legenda zkratk:

IAC/OAC Vnitřní jednotka / Venkovní jednotka