

GENERÁLNÍ DODAVATEL				LUWEX, a.s. Stará Spojovací 2418/6 190 00 Praha 9 email: info@luwex.cz tel.: 266 310 379
ZODP. PROJEKTANT	HL. INŽ. PROJEKTU	SK.PROVEDENÍ ZAKRESLIL		
Ing. Oto Sova	Ing. Matouš Gut			
SUBDODAVATEL				OP Electric s.r.o. Jana Šťastného 593 252 10 Mníšek pod Brdy e-mail: info@op-electric.cz tel.: +420 728 423 790
ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT		
Oto Papoušek	Oto Papoušek			
OBJEDNATEL:			FORMÁT:	2x A4
Český rozhlas Vinohradská12, 120 99 Praha 2			DATUM:	PROSINEC 2017
IČ: 45245053 DIČ: CZ45245053			STUPEŇ:	DPS
AKCE: Úprava newsroomu Radiožurnálu v objektu Českého rozhlasu, Římská 13, Praha 2 ÚPRAVA 2017			MĚŘÍTKO:	-
ČÁST/PŘÍLOHA:	ČÍS.OBJ.,SOUB.:	NÁZEV.OBJ.,SOUB.:	ČÍS. PARÉ	ČÍS. VYKR.
D.1	D.1.4	D.1.4.2 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		
OBSAH:			<div style="font-size: 48pt; font-weight: bold; text-align: center;">002</div>	
VÝKAZ VÝMĚR				

ČÍSLO	NÁZEV POLOŽKY	M. J.	POČET M. J.
1.	DEMONTÁŽE		
1.01	Demontáž kabelů do průřezu 5x4	m	100
1.02	Demontáž a následná montáž koncových prvků silnoproudé a slaboproudé techniky umístěných v podhledu v m. č. 40.43. Po provedení následné montáže budou provedeny zkoušky funkčnosti.	kpl	1
2.	KABELY		
2.01	1-CYKY 3x2,5	m	20
2.02	1-CYKY 5x2,5	m	40
2.03	1-YY 1x6	m	20
2.04	Kabelový žlab 50x50 včetně víka	m	20
3.	ROZVADĚČE		
3.01	Dozbrojení rozváděče RM-9B		
	Stávající rozváděč RM-9B bude dozbrojen, 2x jistič C-16A/3, 1x jistič C-16A/1	kpl	1
4.	BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ		
4.01	Oprava bleskosvodu v souvislosti s instalací zařízení na střechu dle ČSN EN 62 305	kpl	1
5.	INŽENÝRSKÁ ČINNOST		
5.01	Revize	kpl	1
5.02	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1
6.	OSTATNÍ		
6.01	Drobný montážní materiál	kpl	1
6.02	Prostupy a požární ucpávky	kpl	1