

LEGENDA – POPISY

Popis jednotlivých detailů, umístěných ve výkresech je obsažen v samostatné textové části, která je přílohou technické zprávy.

J 2.5

ZB.1(2) - Strael družice 2,5m dl, nerez tyče L 6], nerez trubka d= 20mm s úhelníkovým kotvením dl. d = 30mm. Strael družice je upevněn do svislového základového pásu pomocí 2 kusů kotevních ocelových desek, které jsou součástí železobetonové konstrukce (viz. výkres ZI).
ZZ1(2) Strael dl=6,0m, hm 350/30mm nerez]6, kotvené dl. odpovídající 3 ks.
ZZ1(P) SS dl= ZL3,08 mm Pb50 1 ks
ZJ80 dl SS/2 nerez 1 ks
ZZ1(1) svislová zachytávací tyč na střešním PDS 2 ks
ZZ1(2) svislová zachytávací tyč nerez, prostřednictví plech 2 ks
ZZ1(3) trubka na tělo pro fixaci družice Cu/nerez 2 ks
ZZ2(1) držák na hřebenáč pro fixaci družice Cu 3 ks

J 2.4

LZ1 (1) - Strael bd/ hm 6], d= 30/10 mm s úhelníkovým kotvením dl. d = 10 mm. Strael bd je upevněn k nosné konstrukci střešní pomocí 2 svislých nerezových tyčí, které jsou součástí střešního PDS (viz. výkres ZI).
LZ1(1) Strael bd dle bl= ZL3,08mm dl. 3 ks
LZ1(P) SS dl= ZL3,08 mm Pb50 1 ks
LZ80 dl SS/2 nerez 1 ks
LZ1(2) svislová zachytávací tyč na střešním PDS 1 ks
ZZ1(2) svislová zachytávací tyč nerez, prostřednictví plech 2 ks
ZZ2(1) držák na hřebenáč pro fixaci družice Cu/nerez 3 ks
ZZ2(2) držák na hřebenáč pro fixaci družice Cu 3 ks

ELEKTROTECHNIKA

Architektonický ateliér	
Název projektu	Ing.Miroslav Postlpnl
Projektant ateliér	Tomáš Netrval, Ing.Wolfgang Wanka
Investor	ČESKÝ ROZHLAS, Vinohradská 12, Praha 2
Akce	
Místo stavby	
OPRAVA SYSTÉMU OCHRANY PROTI ATMOSFERICKÉM	
VLIVŮM NA OBJEKTECH Dům PRAHA Vinohradská	
Část stavby	
JÍMACÍ VEDENÍ – DISPOZICE 6.N.P.	

NETRVAL elektrotechnika
zakázková 226, 284 01 okresní
Kutná Hora-venkov, tel.603 852 599

Datum	12/2016
Stupeň	DPS
Měřítko	
Arch. čísl.	
Počet listů	
Číslo	
Číslo výkresu	E1