

LEGENDA PRVKŮ:

Symbol:		Popis prvku:		Krytí:	Poznámka:
		SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ	250V/10A	IP20	zapuštěný
		PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ	250V/10A	IP20	zapuštěný
		PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ	250V/10A	IP20	zapuštěný
		PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ	250V/10A	IP20	zapuštěný
		ŽALUZIOVÝ SPÍNAČ	250V/10A	IP44	zapuštěný
		TERMOSTAT	250V/10A	IP44	zapuštěný
		SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ	250V/10A	IP44	na povrch
		PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ	250V/10A	IP44	na povrch
		PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ	250V/10A	IP44	na povrch
		PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ	250V/10A	IP44	na povrch
		SPÍNAČ TŘÍPÓLOVÝ	500V/25A (63A)	IP20	na povrch
		OVLADAČ TLAČÍTKOVÝ	250V/10A	IP20	zapuštěný
		OVLADAČ TLAČÍTKOVÝ S ORIENTAČNÍ LED	250V/10A	IP20	zapuštěný
		CENTRÁLNÍ STOP TLAČÍTKO	250V/10A	IP20	na povrch
		TLAČÍTKO PRO SPÍNÁNÍ POŽÁRNÍ VZT	250V/10A	IP20	na povrch
		ZÁSUVKA 230V/16A	250V/16A	IP20	zapuštěná
		ZÁSUVKA 230V/16A S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU	250V/16A	IP20	zapuštěná
		DVOJZÁSUVKA 230V/16A	250V/16A	IP20	zapuštěná
		ZÁSUVKA 230V/16A S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU	250V/16A	IP20	zapuštěná
		ZÁSUVKA 230V/16A	250V/16A	IP44	na povrch
		KABELOVÝ VÝVOD 1,5m	250V/16A	-	-
		KABELOVÝ VÝVOD 1,5m	400V/16A	-	-
		KABELOVÝ VÝVOD NA Stěnu/omítku 1,5m	250V/16A	-	-
		SDRUŽENÝ VÝVOD PRO KUCHYŇ	400V/16A	-	-
		PŘÍPRAVA PRO ŽALUZIE/ROLETY	250V/16A	-	-
	64	ZÁSUVKA 400V/16A	500V/16A	IP44	na povrch
	32A	ZÁSUVKA 400V/32A	500V/32A	IP44	na povrch
	64	ZÁS.SKŘÍŇ 2x230V/16A, 1x400V/16A, PR.CHRÁNIČ 30mA	400V/16A	IP44	na povrch
		ZAŘÍZENÍ – MOTOROVÝ POHON			
		SNÍMAČ POHYBU 180°, RELÉOVÝ VÝSTUP 6A/230V		IP20	na povrch
		PŘÍTOMNOSTNÍ ČIDLO LUXOMAT PD4-M-2C-SM		IP44	přisazené
		SNÍMAČ SOUMRAKOVÉHO SPÍNAČE		IP44	na povrch
		PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKA VZT	230V	-	-
		OCHRANNÉ POSPOJENÍ, UZEMNĚNÍ			
		ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ			
	R..	DISTRIBUČNÍ BYTOVÝ ROZVADĚČ			
		STOUPACÍ VEDENÍ			

POZNÁMKY:

Veškeré silnoproudé i slaboproudé prvky budou demontovány a předány ČRo.
Zásuvky a vypínače osazovat vždy min. 150mm od hrany stěny, zárubní...
Zásuvky s USB instalovány v nábytku interiéru.
Racky napájeny ze třetího nadzemního patra z racku "1D3".
Musí být zajištěn přístup k celé trase od stoupaček až do režijního prostoru.
Svislá trasa mezi prostorem stropu se žlabem typu Mars a vstupem do režijního stolu musí být spolehlivě protažitelná i pro další přidávané kabely v budoucnu.
Koncové pohledové prvky (vypínače, zásuvky...) ve standardu ABB Decento (černá). Podhledové prvky ve standardu ABB Tango (černá).
Všechna stmívaná svítidla budou dodána s předřadníkem vhodným ke stmívání tlačítkem.

ROZHLASOVÁ KAVÁRNA "ON AIR"

Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 - Vinohrady

Český rozhlas
Vinohradská 12
120 99 PRAHA 2 - Vinohrady
IČO: 45245053
DIČ: CZ45245053
T: (+420) 221 551 111
F: (+420) 224 222 223
www.rozhlas.cz

kontaktní osoba:
Ing. Miroslav Voráček
T: (+420) 722 246 425

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
CMC architects a.s.
Jankovcova 49
170 00 PRAHA 7
IČO: 26145359
T: (+420) 220 806 206
F: (+420) 220 806 206
E: email@cmca.cz
autoři návrhu:
Dipl. arch. David. R. Chisholm, ČKA
Akad. arch. Vít Máslo, ČKA

kontaktní osoba:
Ing. arch. Evžen Dub, ČKA
T: 724 222 204

PROJEKTANT ČÁSTI:
ExPlan s.r.o.
Hradská 538
396 01 Humpolec
T: (+420) 724 955 052
E: j.veselsky@explan.cz
autoři návrhu:
Jiří Veselský
Pavel Turek

kontaktní osoba:
Jiří Veselský
T: 724 955 052
projekční tým:
Jiří Veselský
Pavel Turek

Michelská 18/12a
140 00 Praha 4

SCHÉMA:



PARÉ:

±0,000 = +224,900 m Jadran

OBJEKT:	SO 01
NÁZEV VÝKRESU:	PŮDORYS TECHNOLOGICKÉ ROZVODY
STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
ČÁST:	OSVĚTLENÍ
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Jiří Veselský
MANAŽER PROJEKTU:	Ing. arch. Evžen Dub, ČKA
HIP:	Ing. arch. Evžen Dub, ČKA
MĚŘÍTKO:	SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE
DATUM:	10 / 2018

INDEX:	344	PP	SO 01	ESIL	002a	ZMĚNA:
	PROJEKT	FÁZE	ČÍSLO OBJEKTU	ČÁST	ČÍSLO VÝKRESU	00