# LEGENDA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| PŘÍVOD CHLAZENÍ | | ČERPADLO | |
| ZPÁTEČKA CHLAZENÍ | KK | KULOVÝ KOHOUT | |
| PŘÍVOD VYTÁPĚNÍ | ZK | ZPĚTNÁ KLAPKA | |
| ZPÁTEČKA VYTÁPĚNÍ | RRV | RUČNÍ REGULAČNÍ VENTIL | |
| TEPLOMĚR | F | FILTR | |
| TLAKOMĚR | VK | VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT | |
| † OV | ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL | | |
| ABQM | AUTOMATICKÝ REGULÁTOR PRŮTOKU KOMBINOVANÝ S EL. REG. VENTILEM | | |
| GK | GUMOVÝ KOMPENZÁTOR | | |

TYP ZAŘÍZENÍ
DRUH VÝMĚNÍKU
TEPLOTNÍ SPÁD
TOPNÝ VÝKON
PRŮTOK
TLAKOVÁ ZTRÁTA NA VÝMĚNÍKU

VZT JEDNOTKA
VYTÁPĚNÍ
80/60°C
145,8 kW
6 269 kg/h
Δp=xx kPa

POZNÁMKY:
- UMÍSTĚNÍ PŘÍVODU A ZPÁTEČKY DO VZT VÝMĚNÍKU UPŘESNIT PŘI MONTÁŽI DLE POKYNŮ MONTÉRA VZDUCHOTECHNIKY. PŘÍVOD VODY SE NAPOJÍ DO HRDLA VZDÁLENĚJŠÍHO OD PŘEDNÍHO OKRAJE KOMORY (VE SMĚRU PROUDĚNÍ VZDUCHU), BEZ OHLEDU NA TO, JE-LI HRDLO UMÍSTĚNO DOLE ČI NAHOŘE. TÍM JE ZAJIŠTĚNO ZAPOJENÍ VZT VÝMĚNÍKU V PROTIPROUDU
- PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE JE TŘEBA PROVĚŘIT PROVEDITELNOST ŘEŠENÍ A V PŘÍPADĚ KOLIZÍ ŘEŠIT TOTO NEPRODLENĚ S GP ZA ÚČASTI VŠECH PROFESÍ
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA







© PROPERTY OF CMC-ARCHITECTS, A.S., JANKOVCOVA 49, 170 00 PRAHA 7, T: +420 220 806 206

© CMC architects a.s. AUTORSKÁ PRÁVA VYHRAZENA

NÁZEV PROJEKTU:

# ROZHLASOVÁ KAVÁRNA "ON AIR"

Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 - Vinohrady

INVESTOR:

Český rozhlas
Vinohradská 12
120 99 PRAHA 2 - Vinohrady
IČO: 45245053
DIČ: CZ45245053

T: (+420) 221 551 111
F: (+420) 224 222 223
www.rozhlas.cz

kontaktní osoba:
Ing. Miroslav Voráček
T: (+420) 722 246 425

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

CMC architects a.s.
Jankovcova 49
170 00 PRAHA 7
IČO: 26145359
T: (+420) 220 806 206
F: (+420) 220 806 206
E: email@cmca.cz
autoři návrhu:
Dipl. arch. David. R. Chisholm, ČKA
Akad. arch. Vít Máslo, ČKA

kontaktní osoba:
Ing. arch. Evžen Dub, ČKA
T: 220 806 206

PROJEKTANT ČÁSTI:

Ing. Martin Šmídl
Novoborská 649
190 00 PRAHA 9
martin.smidl.tzb@seznam.cz

RAZÍTKO:

SCHEMA:



PARÉ:

±0,000 = +224,900 m Jadran

OBJEKT: SO 01

NÁZEV VÝKRESU: SCHÉMA ZAPOJENÍ VZT

STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

ČÁST: Vytápění a ochlazování staveb

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing.Martin Šmídl

MANAŽER PROJEKTU: Ing. arch. Evžen Dub, ČKA

HIP: Ing. arch. Evžen Dub, ČKA

MĚŘÍTKO: -

DATUM: 10 / 2018

| INDEX: | PROJEKT | FÁZE | ČÍSLO OBJEKTU | ČÁST | ČÍSLO VÝKRESU | ZMĚNA: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 344 | PP | SO 01 | UTCH | 14 | 01 |