




ŘEZ B-B



Detail prostupu VZT
potrubí požární stěnou



- 1 Požárně odolné vzduchotechnické potrubí tl. min 1mm (tloušťka potrubí musí odpovídat ČSN EN 1366-1)
- 2 Požární izolace, odolnost 60min Minerální vlna tl. 80 mm (66 kg/m³) ISOVER Ultimate U-Protect Slab 4.0Alu1 (Dle ČSN EN 1366-2 a ČSN EN 13501-3+A1)
- 3 Gumová podložka tl. min 5mm
- 4 Lem z ocelových úhelníků tloušťky 2 mm
- 5 Požární ucpávka
- 6 minerální vata tl.40 mm (100kg/m³)
- 7 tepelná izolace tl.40 mm

© CMC architects a.s. AUTORSKÁ PRÁVA VYHRAZENA	
NAZEV PROJEKTU	
ROZHLASOVÁ KAVÁRNA "ON AIR"	
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 - Vinohrady	
INVESTOR	
Český rozhlas Vinohradská 12 120 99 PRAHA 2 - Vinohrady IČO: 45245053 DIČ: CZ45245053 T: (+420) 221 551 111 F: (+420) 224 222 223 www.rozhlas.cz	
kontaktní osoba: Ing. Miroslav Voráček T: (+420) 722 245 425	
Český rozhlas	
GENERALNÍ PROJEKTANT:	
CMC architects a.s. Jenkovcova 49 170 00 PRAHA 7 IČO: 26145359 T: (+420) 220 806 206 F: (+420) 220 806 206 E: email@cmca.cz autori návrhu: Dipl. arch. David R. Chisholm, ČKA Akad. arch. Vít Maslo, ČKA	
kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Brancuzký T: 220 806 206	
CMCARCHITECTS	
PROJEKTANT ČÁSTI:	
Ing. Martin Šmíd Novoborská 649 190 00 PRAHA 9 ČKAIT 0009025 martin.smid@seznam.cz T: 602 177 542	
SMID	
RAZVÝVOD: SCHEMA PARE	
±0,000 = +224,900 m Jadrán	
OBJEKT: SO 01	
NAZEV VÝKRESU: PŮDORYS PRÍZEMÍ	
STUPEN: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
ČÁST: VZDUCHOTECHNIKA	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Martin Šmíd	
MANAŽER PROJEKTU: Ing. Zdeněk Brancuzký	
HP: Ing. Zdeněk Brancuzký	
MĚŘITVO: 1:50	
DATA: 09 / 2018	
INDEX: 344 PP SO 01 VZT 011 ZHĚNA: 00	
PROJEKT FÁZE OBJEKTU ČÁST ČÍSLO VÝKRESU	