

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce č. j. VZ06/2018

Na základě dotazů dodavatele Český rozhlas jako zadavatel tímto poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce č. j. VZ06/2018 s názvem: ČRo Vinohradská - přestavba 2 prodejních jednotek na rozhlasovou kavárnu „on-air“.

1. Reflektorové LED svítidlo R1 - stmívací LED reflektor, tělo černá mat, ref. Intra Pipes (ks 24)

Dotaz: Je požadováno umístění na napájecí lištu, nebo jde o jednotlivé reflektory s montáží do stropu?

Odpověď: **Montáž do stropu - Pipes C, přičemž 6ks by mělo být vysouvacích na atypové teleskopické tyči/pantografu**

2. Svít S1- Logo ČRo - kovové mosaz písmena, stmívatelné, podsvícené LED RGB v plexi (ks 1)

Dotaz: Jak velké? Ovládané, stmívatelné?

Odpověď: **Velikost viz Kniha svítidel - d.2755mm, v.350mm, tl. cca 35-50mm. Tvar viz „344_PP_SO01_ASR_401.1 Interiérové pohledy 1_2“ ovládatelné RGB, stmívatelné**

3. SVÍTIDLO S2A LED stmívatelný lustr, vel. 1, ref Deltalight Super-OH 70 (ks 1)

Dotaz: Podle výkresu S3A ? Opravdu Oh 70? Ne Oh 170?

Odpověď: **S3A=S2A, jedná se o největší Super-OH 170**

4. SVÍTIDLO S2B LED stmívatelný lustr, vel. 2, ref Deltalight Super-OH 120 (ks 1)

Dotaz: Podle výkresu S3B?

Odpověď: **S3B (podhled interiér)=S2B (podhled AS část a osvětlení silnoproud)**

5. SVÍTIDLO S2C - LED stmívatelný lustr, vel. 3, ref Deltalight Super-OH 70 (ks 1)

Dotaz: Podle výkresu S3C? Opravdu Oh 70?

Odpověď: **S3C=S2C, jedná se nejmenší Super-OH 70**

6. SVÍTIDLO S4 - vestavná LED bodovka (ks 8)

Dotaz: do SDK?

Odpověď: **Ano**

7. SVÍTIDLO W1 - nástěnné atyp dvouramenné svítidlo, mosaz pasířský výrobek, stmívací vláknová LED E27 (ks 6)

Dotaz: Designové svítidlo bez bližší specifikace - potřebujeme bližší údaje pro nacenění.

Odpověď: **Provedení dle obrázku a popisu v Knize svítidel**

8. SVÍTIDLO L1 - LED pásek na skruži z L profilu, stmívací (ks 36)

Dotaz: bílé ? teplá studená ? 36 ks nejasné - je to v metrech ? ovládání ? stmívání ?

Odpověď: **Viz Kniha svítidel - platí 4x 9m ohybatelného LED pásku, teplá bílá**

9. SVÍTIDLO L2 - LED osvětlení baru, včetně zápusného Al profilu (ks 10)

Dotaz: bílé ? teplá studená ? 10 ks. nejasné - je to v metrech ? ovládání ? stmívání ?

Odpověď: **Provedení a délky viz Kniha svítidel - 320cm+110cm+2x480cm, teplá bílá, difuzní opálový kryt, zapuštěný Al profil, ovládání u baru**

10. Dotaz: u svítidel Deltalight Super-OH je ještě varianta se směrem svícení dolů nebo nahoru/dolů. Které z nich je zamýšleno? (ks 1)

Odpověď: **Specifikované jsou lustry se žárovkami směřujícími dolů, viz fotky v Knize svítidel.**

Na základě tohoto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek tak uplyne 4. 12. 2018 v 11:00 hodin.

Bc. Eva Gottová
Oddělení veřejných zakázek
Český rozhlas