



Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Krajské ředitelství, Zubatého 1, 614 00 Brno
Oddělení stavební prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno

Ev. č. : HSBM-73-1-3208/1-OPST-2017

Brno 9. 1. 2018

Výtisk číslo: 1

Počet listů: 1

Přílohy: 1/PD

Ing.arch. Klement Miloš
Mařákova 1463/26
628 00 Brno

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje za HZS: kpt. Ing. Renata Franzová, vrchní komisař, ☎: 950639106, e-mail: renata.franzova@firebrno.cz

Název stavby: Rekonstrukce studiového komplexu Český rozhlas Brno, Beethovenova 4, Brno
Místo stavby: Brno, Brno-město, Beethovenova 25/4, 602 00, , p.č.72
Stavebník: ČESKÝ ROZHLAS, Praha, Vinohrady, Vinohradská 1409/12, 120 00
Projektant PBR, číslo ČKAIT: Ing. Kamila Ising, ČKAIT 1005797
PBR ze dne, zpracovatel PBR: listopad 2017
Předložený druh dokumentace: stavební řízení

Projekt řeší stavební úpravy v nadzemních podlažích stávající budovy Českého rozhlasu Brno. Jedná se o zděný objekt s nosným obvodovým pláštěm s kombinovanou vnitřní nosnou konstrukcí z nosných zdí a vnitřním železobetonovým skeletem. Stropy a schodiště jsou rovněž železobetonové. Navrhované úpravy jsou částečně posuzovány dle ČSN 73 0834 jako změna staveb skupin / I, částečně jako změna staveb skupiny II (nová elektro šachta, úprava stávající CHÚC typu A na CHÚC typu B, vybudování bytové jednotky v 5. patře objektu). V rámci stavebních úprav bude odstraněn stávající výtah, výtahová šachta bude zvětšena tak, aby mohl být využíván imobilními občany. Dochází k navýšení počtu osob (počet osob stávající stav = 428; aktuální návrh = 520 osob). Chráněná úniková cesta B je současně vnitřní zásahovou cestou.

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“) posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení (dále jen „PBR“) výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 13. 12. 2017. K této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

závazné souhlasné stanovisko

Odůvodnění

Posuzovaná dokumentace specifikovaná v úvodu závazného stanoviska splňuje obsahové náležitosti v souladu s ustanovením §41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č.221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru si ponecháváme jeden výtisk PBR ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.

HZS Jihočeského kraje
úsek prevence a CNP
614 00 Brno, Zubatého 1
pracovní sídlo: Štefánikova 32
plk. Ing. Václav Špěra, vrchní rada
náměstek ředitele pro úsek prevence a CNP
HZS Jihočeského kraje