



Změna a doplnění zadávací dokumentace č. 3 podle § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce č. j. VZ36/2018 – „ČRo Brno - II. etapa rekonstrukce budovy“

Na základě dotazu dodavatele v následujícím znění:

Bude prosím ve výše uvedeném projektu potřebný záložní zdroj k zálohování výtahu, VZT?

Český rozhlas jako zadavatel tímto poskytuje následující Změnu a doplnění zadávací dokumentace č. 3 k veřejné zakázce č. j. VZ36/2018 – „ČRo Brno - II. etapa rekonstrukce budovy“:

Zadavatel změnil a doplnil Přílohu č. 3 Tabulku pro výpočet nabídkové ceny zadávací dokumentaci o položku č. 35 na listu 02_SO 03 – Silnoproud. Zadavatel zároveň uvádí, že součástí zadání výtahu je i lokální UPS pro splnění požadavku na sjetí výtahu do stanice při přerušení dodávky el. proudu.

Přílohou této změny a doplnění zadávací dokumentace č. 3 je *Příloha č. 3 – Tabulka pro výpočet nabídkové ceny - doplněna o položku 35.*

Na základě tohoto doplnění a změny zadávací dokumentace zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek tak uplyne 4. 2. 2019 v 11:00 hodin.

Mgr. Klára Surovcová
Oddělení veřejných zakázek
Český rozhlas