

## **Změna a doplnění zadávacích podmínek č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu MR04/2019 – Obnova klimatizace v hlavním přepojovači**

Na základě vlastního uvážení Český rozhlas jako zadavatel tímto mění a doplňuje zadávací podmínky k veřejné zakázce č. j. MR04/2019 s názvem: „Obnova klimatizace v hlavním přepojovači“.

Zadavatel tímto sděluje, že v příloze č. 4 – Technická specifikace v dokumentu s názvem *Příloha č. 1 KS - Technická specifikace a fotodokumentace* došlo ke změně dvou parametrů, které jsou v aktualizovaném dokumentu barevně označeny. Konkrétně se jedná o změnu požadovaného průtoku vzduchu z 2.160 m<sup>3</sup>/hod. na 2.100 m<sup>3</sup>/hod a dále o změnu maximální stavební výšky vnitřní jednotky z 290 mm na 298 mm.

Aktualizovaný dokument je přílohou.

**Na základě této změny a doplnění zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 12. 3. 2019 do 11:00 hodin.**

### Příloha

*AKTUALIZACE\_Příloha č. 1 KS - Technická specifikace a fotodokumentace.pdf*

Mgr. Eliška Beluhová  
Oddělení veřejných zakázek  
Český rozhlas