

Vysvětlení, změna a doplnění výzvy k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu č. j. MR09/2019

Na základě dotazů dodavatelů Český rozhlas jako zadavatel tímto poskytuje následující vysvětlení výzvy k podání nabídek č. 2 k veřejné zakázce malého rozsahu č. j. **MR09/2019** s názvem: „**Instalace, doplnění a obnova CCTV systému v ČRo**“.

Vysvětlení výzvy k podání nabídek:

Dotaz č. 1

V zadávací dokumentaci ani v dodatečně vyžádané studii není uvedeno umístění 2 nových (ještě neinstalovaných) venkovních kamer č. 9 a č. 10. Tento dotaz nám nebyl na místě schopen zodpovědět ani p. Krejčík, který nás prováděl objektem. Ve studii je pouze zmínka u 2 fotografií „Pozemek u garáží – v současné době bez kamerového dohledu“, ale bez jakéhokoliv bližšího upřesnění a určení místa umístění nových kamer. Z tohoto důvodu nemohly být zmapovány kabelové trasy uvnitř objektu k těmto 2 novým kamerám. Prosíme o upřesnění místa umístění těchto 2 nově plánovaných kamer č. 9 a č. 10.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel k dotazu č. 1 uvádí následující informace:

U objektu ČRo Plzeň se při doplnění stávajícího CCTV pokrytí o 3 nové monitorovací pozice počítá s pokrytím zón, které jsou přesně definovány ve výzvě k podání nabídek, resp. v jejích přílohách, a to přiložením snímku každé z požadovaných zón, které by měly být zajištěny CCTV systémem. Bližší určení umístění kamer je na přiložených dokumentech K8, K9 a K10 červeně kroužkováno (viz. příloha tohoto vysvětlení „Určení umístění kamer“).

Dotaz č. 2

Ze zadávací dokumentace není patrna klíčová skutečnost, zda zadavatel preferuje u stávajících analogových kamer, které budou nahrazeny novými IP kamerami, vyměnit koaxiální kabeláž za UTP kabeláž (která by zároveň sloužila nově i pro napájení kamer) nebo zachovat stávající koaxiální kabeláž a doplnit ji o převodníky (koax - UTP) a napájení kamer pak řešit dle možností individuálně u každé kamery.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel k dotazu č. 2 uvádí následující informace:

U objektu ČRo Zlín je v plánu kabeláž UTP z důvodu, že se vytváří zcela nový kamerový systém. Napájení kamer po UTP kabelu PoE.

U objektu ČRo Plzeň je v plánu stávající koaxiální rozvod u kamer zachovat, a tedy využít převodníku koax – UTP (vyjma jedné ze stávajících kamer, která je již nyní připojena kabelem UTP). U nově doplňovaných kamer č. 9 a č. 10 je v plánu kabeláž UTP.

U objektu ČRo Vinohradská je v plánu stávající rozvod u kamer zachovat a využít převodníku koax – UTP.

Dotaz č. 3

Při vyplňování tabulky pro výpočet nabídkové ceny (Příloha č. 2 výzvy k podání nabídek) jsme narazili na dvě nesrovnalosti.

Na listě č. 1 (ČRo – CCTV) na řádku č. 62 u položky „PoE switch 16 portů“ chybí ve sloupci D vzorec.

Na stejném listě pak na řádku č. 72 u položky „Doprava (km)“ není ve sloupci B uveden odpovídající počet kilometrů.

Prosíme o aktualizaci tabulky pro výpočet nabídkové ceny.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel k dotazu č. 3 uvádí následující informace:

Zadavatel děkuje za upozornění na nesrovnalosti, které vznikly administrativním nedopatřením.

U na řádku č. 62 u položky „PoE switch 16 portů“ byl ve sloupci D doplněn chybějící vzorec.

Na základě výše uvedeného dotazu dodavatele ohledně řádku č. 72 zadavatel provedl revizi položek „Doprava (km)“ u všech daných objektů Českého rozhlasu (tzn. řádky č. 15, č. 41 a č. 72) a přistoupil na základě vlastního uvážení ke změně koncepce daných položek.

Nově není v rámci daných položek uváděna cena za 1 km z předpokládaného počtu kilometrů, který byl původně počítán od sídla zadavatele, ale dodavatelé uvedenou u těchto položek jednotnou cenu za dopravu jako za kompletní celek se započtením všech jejich nákladů (tzn. že dodavatel uvede na základě své ekonomické rozvahy celkovou cenu za dopravu do daného objektu, nikoliv cenu za 1 km jízdy).

Výše uvedené změny jsou reflektovány v aktualizované verzi tabulky pro výpočet nabídkové ceny, která tvoří přílohu tohoto vysvětlení výzvy k podání nabídek č. 2.

Na základě tohoto vysvětlení, změny a doplnění výzvy k podání nabídek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek tak nově uplyne v pátek 28. června 2019 ve 12:00 hodin.

Mgr. Tomáš Vávra
Oddělení veřejných zakázek
Český rozhlas