

Ing. Pavel Krejčí
Český rozhlas

Vyřizuje: Josef Liška / 606642736

Datum: 5.4.2016

Vyjádření ke stavbě parkoviště

Dobrý den,

Na základě našeho jednání dne 1.4.2016 vám sděluji, že v případě, že při výstavbě parkoviště v areálu Českého rozhlasu v Plzni, bude dodržena technologie povrchů ze zatravnovacích dlaždic, nebude požadována překládka kabelů pod parkovací plochou, Rovněž kabelová komora včetně víka má dostatečnou konstrukci na to, aby zůstala umístěna v pojížděné ploše. To vše za předpokladu, že parkoviště bude využíváno pro vozidla do 3,5 tuny.

Při výstavbě optického kabelu pro vysílač na sousedním objektu nemocnice bude provedena na stávající trase sonda pro ověření skutečné hloubky stávající trasy. Pokud by bylo zjištěno, že hloubka uložení je nedostačující (minimální krytí 60cm). Provede společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. nutné úpravy pro ochranu kabelů na své náklady.

Josef Liška

Specialista pro výstavbu sítě


Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
241