TABULKA MÍSTNOSTÍ

ČP	ČM	NÁZEV	KÓD
SO	01	KANCELÁŘ DISPEČINK OT	A 410
SO	02	KANCELÁŘ DISPEČINK OT	A 409
SO	03	KANCELÁŘ DISPEČINK OT	A 408
SO	05	FOND HUDEBNÍN KANCELÁŘ VEDOUCÍ	A 406
SO	06	FOND HUDEBNÍN KANCELÁŘ	A 404
SO	07	FOND HUDEBNÍN KANCELÁŘ	A 403
SO	08	FOND HUDEBNÍN KANCELÁŘ	A 402
SO	09	WC ŽENY	A 411
SO	10	OKLIDOVÁ KOMORA	A 413
SO	11	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	
SO	12	WC MUŽI	A 412
SO	13	CHODBA	
SO	14	FOND HUDEBNÍN SKLAD KARTOTÉK	A 405
SO	15	VÝTAHOVÁ ŠACHTA V1	
SO	16	ADMINISTRATIVA SCHODIŠTĚ 1150	
SO	17	ČRO 6 REŽIE	B 403
SO	18	ČRO 6 HLASATELNA	B 404
SO	19	ČRO 6 REŽIE	B 405
SO	20	ČRO 6 REŽIE	B 406
SO	21	ČRO 6 HLASATELNA	B 407
SO	22	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	B 417
SO	23	REŽIE	B 408
SO	24	HLASATELNA	B 409
SO	25	REŽIE	B 410
SO	26	ČRO 3 HLAVNÍ ODBAVOVACÍ REŽIE	B 412
SO	27	ČRO 3 HLASATELNA	B 411
SO	28	ČRO 3 DISKUZNÍ STUDIO	B 413
SO	29	ČRO 3 POMOCNÁ REŽIE	B 415
SO	30	ČRO 3 HLASATELNA	B 414
SO	31	CHODBA	
SO	32	VÝTAHOVÁ ŠACHTA V2, V3	
SO	33	SCHODIŠTĚ STUDIA	
SO	34	WC MUŽI	B 420
SO	35	WC ŽENY-INVAL.	B 419
SO	36	DENNÍ MÍSTNOST	B 416
SO	37	TERASA	
SO	38	SPOJOVACÍ CHODBA ČRO	
SO	39	VZT CESTY	
SO	40	TECHNICKÝ PROSTOR	
SO	41	VZT CESTY	
SO	42	VZT CESTY	
SO	43	TECHNICKÝ PROSTOR	
SO	44	SPRCHY	B 418
SO	45	OKLIDOVÁ KOMORA	B 421
SO	V1	VÝTAH V1	
SO	V2	VÝTAH V2	
SO	V3	VÝTAH V3	

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI
443	ČRo 8 SKLAD
444	ČRo 8 ARCHIV
445	ČRo 3 BALET
446	ČRo 3 SAM. TECH. PRAC.
447	ČRo 3 PŘÍSUŠNA
448	ČRo 3 REDAKCE KULTURY
449	ČRo 3 PROGRAMOVÉ CENTRUM
450	ČRo 3 PROGRAMOVÉ CENTRUM
451	ČRo 3 LITERÁRNÍ REDAKCE
452	ČRo 3 LITERÁRNÍ REDAKCE
453	ČRo 3 LITERÁRNÍ REDAKCE
454	ČRo 3 LITERÁRNÍ REDAKCE
457	KUŘÁRNA
458	OKLID
458.1	KUCHYŇKA
459	ČRo 3 KANCELÁŘ
460	ČRo 3 KANCELÁŘ
461	ČRo 3 SEKRETARIÁT
462	ČRo 3 VEDENÍ
463	ČRo 3 REDAKCE KULTURY
464	ČRo 3 REDAKCE KULTURY
465	ČRo 3 REDAKCE KULTURY
466	ČRo 3 REDAKCE KULTURY
472	WC - MUŽI
473	WC - ŽENY
474	WC - MUŽI
475	WC - ŽENY
476	OKLID
4CH3	CHODBA
4CH4	CHODBA
4CH5	CHODBA
4S3	SCHODIŠTĚ
V4	OSOBNÍ VÝTAH
V5	OSOBNÍ VÝTAH
C	ŠACHTA KABELŮ

LEGENDA

- PZTS — Nová ústředna PZTS Dominus3
- Detektor PIR antimask vnitřní – nový
- Ovládací klávesnice nová
- EXP — Sběrnicový koncentrátor
- Pomocný systémový zdroj
- Signální svítidlo
- Přepěťová ochrana
- L01–02–7 — Nová adresa prvků Dominus3
- Kabelový průchod mezi požárními úseky
- Ovládací klávesnice stávající
- Stávající detektor tříštění skla
- Stávající magnetický kontakt
- Kontakt zámku
- Stávající PIR detektor vnitřní na adresné sběrnici
- Stávající tísňové tlačítko
- Stávající PIR detektor vnitřní
- venk — Stávající PIR detektor venkovní
- 3.01.1 — Stávající adresa

KABELY

Nová sběrnice SUPERBUS AB01

Stávající kabelové trasy

Napájení 230V CYKY 3x1,5

KABELÁŽ, ULOŽENÍ VEDENÍ

V rekonstruovaném systému PZTS bude využita stávající kabeláž z rozvaděčů a od expanderů k detektorům.
Stávající standardní detektory budou podle požadavku investora využity, detektory sběrnicové budou vyměněny.
Stávající kabeláž bude přeměřena a detektory vyčištěny a podrobeny revizi.
Stávající kabeláž sběrnic bude vyměněna za kabeláž pro sběrnici RS485, doporučenou výrobcem systému Dominus3.

Nové kabely sběrnic budou uloženy ve stávajících kabelových trasách. Pokud nebude možno kabely ve stávajících trubkách nově protáhnout, budou využity náhradní trasy v podhledech a zdvojených podlahách. V technických prostorech mohou být kabely vedeny na povrchu.

Kabely PZTS budou uloženy v kancelářských prostorách a na chodbách v podhledech skrytě. Podle požadavku investora v těchto prostorech budou využity stávající trubky pod omítkou, v podlaze nebo v podhledech. Lišty na povrchu nepoužívat.
Ve výjimečných případech nově uložení vedení na povrchu nechat schválit investorem.

Kabely PZTS budou vedeny v samostatných trasách a žlabech nebo dutinách žlabů.
Kabelové trasy v průchodech mezi jednotlivými požárními úseky budou protipožárně utěsněny certifikovanou požární ucpávkou podle PBŘ.
Slp kabely budou vedeny v samostatných trasách, žlabech a dutinách žlabů, odděleně od ostatních rozvodů, s odstupy podle ČSN.

"Citlivé"

PROJEKTANT: Ing. Jiří Kmoch	VED. AKCE: Mgr. Zdeněk Štěpánek, Ph.D.	Fireton s.r.o. Havlíčkova 1145 293 01 Mladá Boleslav	
ZÁKAZNÍK:	Český rozhlas Vinohradská 12, 120 99 Praha 2		
AKCE:	Výměna systému PZTS Siemens Cerberus v objektu Římská 13, Praha 2	STUPEŇ: DPS	DATUM: 11/2018
		MĚŘÍTKO: 1:100	FORMÁT: 10x A4
ČÁST:	Vnitřní slaboproudé rozvody – PZTS	ZAK. ČÍSLO:	
OBSAH:	DISPOZICE 5.NP	ČÍSLO VÝKRESU:	07