



Na základě dotazů dodavatele Český rozhlas jako zadavatel tímto poskytuje následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace č. 8 k veřejné zakázce č. j. VZ01/2020 s názvem: „ČRo Brno - III. etapa rekonstrukce budovy“.

Žádáme zadavatele o vyjasnění a sdělení informace, v jaké části projektové dokumentace je řešeno provedení vysokopřetlakového nerezového fasádního komínu s teplotní odolností na 600°C, nerezová ocel s teplotní třídou T 600°C, celková délka spalinové cesty cca 41 m, od spotřebiče dieselagregát SMDO JS 40 Silent.

Tato položka je k projektové dokumentaci doplněna dodatečně. Komín bude veden po fasádě objektu v části u zadního vstupu z prostoru vnitrobloku:



Navržená poloha nového komína pro odtah spalin dieselagregátu



Navržená poloha nového komína pro odtah spalin dieselagregátu

Komín bude kotven do obvodového cihelného zdiva a vyveden bude nad střechu objektu, čemuž odpovídá délka komínu uvedená v položce tabulky pro výpočet nabídkové ceny.

Dotaz č. 2:

Žádáme zadavatele o upřesnění požadavku na dýhování a lakování kuchyňských linek, tj. jaké je požadované provedení prvků (korpusů skříněk, polic, dvířek).

Odpověď zadavatele:

Dle popisu uvedeného v příslušné části dokumentace pro provedení stavby, zejména pak v tabulkách truhlářských výrobků příslušných projektových částí.

Dotaz č. 3:

Žádáme zadavatele o upřesnění a specifikaci spotřebičů, které jsou součástí dodávky kuchyňských linek.

Odpověď zadavatele:

Dle popisu uvedeného v příslušné části dokumentace pro provedení stavby, zejména pak v tabulkách truhlářských výrobků příslušných projektových částí.

Dotaz č. 4:

S ohledem na již poskytnutá vysvětlení zadávací dokumentace a přetrvávající nejasnosti žádáme zadavatele o to, aby přiměřeně tomu prodloužil lhůtu pro podání nabídek. V rámci vysvětlení ZD č. 7 zadavatel prodloužil lhůtu o pouhý 1 pracovní den.

Odpověď zadavatele:

*Lhůta pro podání nabídek byla zadavatelem v rámci dokumentu „**Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 7**“ prodloužena přiměřeně k rozsahu poskytovaných informací a k počtu dnů do konce této lhůty zbývajících. Přesto zadavatel vyhověl požadavku dodavatele a nově prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, tato tak nově uplyne 21. 2. 2020 v 11:00 hod.*

Na základě tohoto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, nově tak uplyne 21. 2. 2020 v 11 hod.

Bc. Eva Gottová

Oddělení veřejných zakázek

Český rozhlas