

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10 v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k veřejné zakázce č. j. VZ01/2020

Na základě žádosti dodavatele Český rozhlas jako zadavatel tímto poskytuje následující vysvětlení č. 10 k veřejné zakázce č. j. VZ01/2020 s názvem: „ČRo Brno - III. etapa rekonstrukce budovy“.

Dotaz:

Žádáme tímto zadavatele o vyjasnění zadávací dokumentace.

Součástí vysvětlení zadávací dokumentace č. 9, je v odpovědi na otázku č. 4 (týkající se azbestu pod prvkem ozn. Tp/2), uvedeno, viz:

Dotaz č. 4:

Součástí truhlářských prvků ozn. Tp/2 v objektu SO 02 je i odstranění azbestu pod obkladem. Práce spojené s odstraněním azbestu ovšem vyžadují specifickou a odbornou manipulaci a speciální postupy. Žádáme zadavatele o doplnění a úpravu položek soupisu prací tak, aby zahrnoval samostatné položky (vč. určení specifikací a rozsahů) pro odstranění a likvidaci nebezpečného odpadu.

Odpověď zadavatele:

Rozsah řešené problematiky je zřejmý ze zadávací dokumentace.

Žádáme zadavatele o přehodnocení této laxní odpovědi, která je dle našeho názoru pro transparentní, jasné a porovnatelné zpracování nabídky dodavatele naprosto nedostatečná, neboť projektová dokumentace odkazuje na rozsah ploch stěn a stropů viz následující.

POPIS NAVRHOVANÝCH ÚPRAV

Akustický obklad se sejme, aby mohlo dojít k důkladnému odstranění azbestu v rozsahu ploch stěn a stropů.

Žádáme zadavatele o sdělení, zda a v jakém rozsahu bude odstraňován azbest ze stropů (prvek Tp/2 je pouze stěnový obklad). Dále žádáme o doplnění položek pro ocenění, vztahené ke stropní konstrukci.

Odpověď zadavatele:

Stropní konstrukce, ani stropní podhledy azbest neobsahují. Azbest je součástí pouze stěnového akustického obkladu.

Na základě tohoto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek.

Bc. Eva Gottová
Oddělení veřejných zakázek
Český rozhlas