

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11 v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k veřejné zakázce č. j. VZ01/2020

Na základě žádosti dodavatele Český rozhlas jako zadavatel tímto poskytuje následující vysvětlení č. 11 k veřejné zakázce č. j. VZ01/2020 s názvem: „ČRo Brno - III. etapa rekonstrukce budovy“.

Dotaz:

Soupis pro stanovení nabídkové ceny objektu SO09 Střecha v položkách zahrnuje skladby označené S01N, S02N, S03N. V projektové dokumentaci ovšem není skladba střechy ozn. S03N uvedena, žádáme zadavatele o její doplnění.

Odpověď zadavatele:

Skladba S03N:

-	<i>Substrát pro vegetační střechy</i>	<i>TL 80 mm</i>
-	<i>Netkaná geotextilie z polypropylenových vláken o objemové hmotnosti 200 g/m2, zpevněná vpichováním (např. FILTEK 200)</i>	
-	<i>Profilovaná (nopová) fólie s perforací, z vysokohustotního polyethylenu (např. nopová fólie DEKDREN T20 GARDEN)</i>	<i>TL 20 mm</i>
-	<i>Netkaná geotextilie z polypropylenových vláken o objemové hmotnosti 300 g/m2, zpevněná vpichováním (např. FILTEK 300)</i>	
-	<i>SBS modifikovaný asfaltový pás s vložkou z polyesterové rohože, s aditivou proti prorůstání kořenů, na povrchu s břídlíčným posypem (např. ELASTEK 50 GARDEN)</i>	<i>TL 5,3 mm</i>
-	<i>SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny, horní hrana opatřena minerálním posypem a spodní separační fólií, bodově nataven (např. GLASTEK SPECIAL 40 MINERAL)</i>	<i>TL 4,0 mm</i>
-	<i>Samolepící SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny, horní hrana opatřena minerálním posypem a spodní separační fólií, plnoplošně nalepen, mechanicky přikotven (např. GLASTEK 30 STICKER PLUS)</i>	<i>TL 3,0 mm</i>
-	<i>Polyisokyanurátové izolační desky z tuhé pěny z obou stran opatřena sendvičovou AL fólií, kladeny ve dvou vrstvách, mechanicky kotveny (např. KINGSPAN THERMA TR26 FM)</i>	<i>TL 150 mm</i>
-	<i>SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny, horní hrana opatřena minerálním posypem a spodní separační fólií, bodově nataven (např. GLASTEK SPECIAL 40 MINERAL)</i>	<i>TL 4,0 mm</i>

Pro úplnost přidáváme i aktualizovaný výkres střechy č. D.1.1.02., který nahrazuje výkres označený „2018-013702-ToJ_D.1.1.02 - Půdorys navrhovaného stavu plochých střech - A2“ ve složce „ČRo Brno - DPS\IX.TSK-Rekonstrukce 5.Patra vč. střechy a 6.Patra\Střecha“, kde je skladba SON3 rovněž uvedena.

Na základě tohoto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Bc. Eva Gottová
Oddělení veřejných zakázek
Český rozhlas