

## **PŘÍLOHA Č. 10 - SPECIFIKACE SERVISNÍCH PRACÍ PRO ČÁST 2 VZ**

### **OBĚŽNÝ VÝTAH (PÁTERNOSTER)**

**Odborná prohlídka [OP]:** v rozsahu a frekvenci dle ČSN 27 4002  
vždy s odbornou prohlídkou se bude provádět i **pravidelná servisní prohlídka**

**Odborná zkouška [OZ]:** v rozsahu a frekvenci dle ČSN 27 4007

**Inspekční prohlídka [IP]:** v rozsahu a frekvenci dle ČSN 27 4007

Přesná specifikace oběžného výtahu bude poskytovateli zaslána v elektronické podobě do 15 dnů od uzavření smlouvy.

### **Vymezení činností pravidelných servisních prohlídek oběžného výtahu:**

#### **Strojovna**

##### **provést kontrolu**

- vybavení, tabulek, návodů, příslušenství
- stroje výtahu
- vizuální kontrolu elektromotoru
- brzd
- hnacích polygonů
- hlavního vypínače a pojistek
- rozvaděče výtahu
- příslušenství
- elektrických rozvodů v případě potřeby vyčistit od prachu a nečistot
- přístupu, osvětlení, větrání
- přístupu ke strojovně

##### **provést čištění**

- čištění strojovny výtahu včetně hnacího agregátu a nosné konstrukce výtahu (2x ročně)
- provést čištění rozvodné skříně od prachu a nečistot (2x ročně)

##### **provést mazání**

- provést výměnu převodového oleje ve šnekových převodovkách (1x ročně)
- dle mazacího plánu výrobce výtahu včetně materiálu

#### **Šachetní prostor**

##### **provést kontrolu**

- stavu ohrazení
- stavu vodiček (v případě nutnosti provést seřízení a dotažení vodiček)
- nosných prostředků
- napínacího zařízení řetězů (v případě nutnosti provést seřízení)
- elektrické troleje (v případě nutnosti provést napnutí troleje)
- osvětlení prohlubně
- přejezdů
- bezpečnostní mřížky
- odklopných prahů
- nástupiště, zábran, madel
- nouzového osvětlení
- osvětlení přejezdů
- tabulek, návodů

- ovladače
- signalizace
- osvětlení

**provést čištění**

- šachetního prostoru, šachetního dna, elektrické troleje (2x ročně)

**provést mazání**

- dle mazacího plánu výrobce výtahu včetně materiálu

**Klece výtahu**

**provést kontrolu**

- podlahy
- stěn, odklopných stropů
- odklopných prahů
- závěsných čepů
- vodících čelistí
- bezpečnostních kontaktů stropů
- madel
- tabulek, návodů

**provést čištění**

- podlahy
- stěn, odklopných stropů (2x ročně)
- odklopných prahů (2x ročně)
- bezpečnostních kontaktů stropů (2x ročně)

**provést mazání**

- dle mazacího plánu výrobce výtahu včetně materiálu

**Práce bude provedena včetně zápisů do knihy výtahu. V ceně pravidelné servisní prohlídky budou započteny všechny práce a doprava.**