

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 podle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), k veřejné zakázce č. j. VZ13/2020

Na základě telefonického dotazu dodavatele Český rozhlas jako zadavatel tímto poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce realizované ve zjednodušeném podlimitním řízení č. j. **VZ13/2020** s názvem: „**Servis, údržba, opravy, havarijní opravy, revize a kontroly VRV systémů, klimatizačních jednotek, VZT zařízení v objektech ČRo**“.

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1

Dobrý den,

v souvislosti s naceňováním položek bychom se Vás chtěli zeptat, zdali při servisu požaduje Český rozhlas i výměnu jednotlivých filtrů za nové včetně dodání přímo dodavatelem či nikoliv, neboť se od toho odvíjí naše cenotvorba.

Děkujeme za odpověď.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel k dotazu č. 1 uvádí následující informace:

*Podrobná specifikace podmínek realizace služeb včetně uvedení požadovaného rozsahu servisních prohlídek předmětných zařízení je detailně uvedena v **příloze č. 4 – Specifikace a podmínky provádění služeb** zadávací dokumentace.*

*V rámci servisních prohlídek Český rozhlas **požaduje** také **výměnu** filtrů, přičemž dodávky nových filtrů a likvidaci použitých filtrů si **zajišťuje Český rozhlas sám**, neboť dodávky těchto komponentů jsou součástí jiné veřejné zakázky.*

Konkrétní popis těchto činností je popsán zejména v bodu 1.5.1 VZT zařízení výše uvedeného dokumentu.

Na základě tohoto vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek tak zůstává v původním termínu, tedy do středy 22. dubna 2020 do 12:00 hodin.

Mgr. Tomáš Vávra
Oddělení veřejných zakázek
Český rozhlas