



- LEGENDA PO**

  - · — · — Hranice požárního úseku
  - N 1.05-II** Označení požárního úseku –  
– stupeň požární bezpečnosti
  - [EPS]** Požární úsek vybaven  
Elektrickou požární signalizací
  - A<sub>N:2u</sub>** Chráněná úniková cesta typu A  
s nuceným větráním, š. 2u
  - PK** Klika s panikovým zámekem
  - Směr úniku
  - △ REI 30** Požární odolnost požárního stropu
  - EI 30** Požární odolnost požární stěny
  - EW 30 DP3-C** Požární uzávěr otvorů  
30 – požární odolnost (min)  
C – samozavírač
  - ⊗** Nouzové osvětlení
  - ⏏** Akustické vyhlášení poplachu – houkačky
  - (H)** Hadicový systém s tvarově stálou hadicí  
délky 30 m

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KONTROLOVAL	VYPRACOVAL	SOUŘADNÝ SYSTÉM - JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv <div>±0,000 = 215,36</div>
Ing. JAROSLAV KUTÁČ	Ing. arch. MARTIN STRUHALA	Ing. JAROSLAV KUTÁČ	
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ			

ČRo OLOMOUC - REKONSTRUKCE OBJEKTU PAVELČÁKOVÁ 2/19

Místo : Pavelčáková 2/19, Olomouc - město, 779 00,  
parc. č. 463, 460, 462/2  
Investor: Český rozhlas, Vinohradská 12, Praha, 120 99  
Stupeň : Dokumentace pro vydání společného povolení  
Autoři : Ing. arch. Tomáš Bindr, Ing. arch. Pavel Malček, Ing. arch. Martin Struhala, Ing. arch. Hana Staňková  
Zodp. projektant: Ing. Luděk Valík - autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, č. autorizace 1102452  
Vypracoval: Ing. arch. Martin Struhala, Bc. Sandra Theuerová  
Datum : 11 / 2019



zak. č.: A3819002

**Půdorys 3.NP** měř.: 1:150 č.v.: D.1.3.05