


LEGENDA PO			
<span style="color:red">---</span>	Hranice požárního úseku	<span style="color:red">△ REI 30</span>	Požární odolnost požárního stropu
<span style="color:red">N 1.05-II</span>	Označení požárního úseku – stupeň požární bezpečnosti	<span style="color:red">EI 30</span>	Požární odolnost požární stěny
<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">EPS</span>	Požární úsek vybaven Elektrickou požární signalizací	<span style="color:red">EW 30 DP3-C</span>	Požární uzávěr otvorů 30 – požární odolnost (min) C – samozavírač
<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">TABLO</span>	Signalizační tablo EPS	<span style="color:red">⊗</span>	Nouzové osvětlení
<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">⊗</span>	Ústředna EPS	<span style="color:red">⊠</span>	Akustické vyhlášení poplachu – houkačky
<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">A<sub>N.2u</sub></span>	Chráněná úniková cesta typu A s nuceným větráním, š. 2u	<span style="color:red">⊞</span>	Směr úniku
<span style="color:red">PK</span>	Klika s panikovým zámkem	<span style="color:red">⊞</span>	Východ

SO 01 - LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP					
OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROPU	POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZDI
001	Vstupní hala	38,86	Vinyl	SDK podhled	Omítka
002	Předsíň	3,09	Vinyl	SDK podhled	Omítka
003	Recepce	14,70	Vinyl	SDK podhled	Omítka
004	Rádiomosty	5,36	Vinyl	SDK podhled	Omítka
005	WC	3,06	Vinyl	SDK podhled	Polyuretanový nátěr
006	Obchod a Marketing	29,85	Vinyl	SDK podhled	Omítka
007	Jednací místnost	18,62	Vinyl	SDK podhled	Omítka
008	Foyer	159,06	Vinyl	SDK podhled	Omítka
009	WC - muži	11,85	Vinyl	SDK podhled	Polyuretanový nátěr
010	WC - imobilní	3,96	Vinyl	SDK podhled	Polyuretanový nátěr
011	WC - ženy	8,52	Vinyl	SDK podhled	Polyuretanový nátěr
012	Úklidová místnost	3,90	Vinyl	SDK podhled	Omítka /Poly. nátěr
013	Kuchyňka	3,40	Vinyl	SDK podhled	Omítka
014	Zasedací místnost	31,12	Vinyl	SDK podhled	Omítka
015	Příprava	24,50	Vinyl	SDK podhled	Omítka
016	Záložní studio	18,91	Koberec	SDK podhled	SDK stěna
017	Záložní režie	27,20	Koberec	SDK podhled	SDK stěna
018	Machine Room	12,72	Dielektrický koberec	Omítka	Omítka
019	Sklad marketingu	10,66	Vinyl	Omítka	Omítka
020	CHÚC	29,55	Vinyl	SDK podhled	Omítka
021	Výťahová šachta	5,17	-	-	Omítka
022	Schodiště	14,40	Vinyl	Omítka	Omítka
023	Schodiště	8,87	Keramická dlažba	Omítka	Omítka
024	Závětrí	20,51	Dlažba	Omítka	Omítka
025	Nádoby TKO	7,47	Dlažba	Omítka	Omítka
		515,31 m <sup>2</sup>			

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KONTROLOVAL	VYPRACOVAL	SOUŘADNÝ SYSTÉM - JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv <div>±0,000 = 215,36</div>
Ing. JAROSLAV KUTÁČ	Ing. arch. MARTIN STRUHALA	Ing. JAROSLAV KUTÁČ	
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ			

ČRo OLOMOUC - REKONSTRUKCE OBJEKTU PAVELČÁKOVÁ 2/19		
Místo :	Pavelčáková 2/19, Olomouc - město, 779 00, parc. č. 463, 460, 462/2	
Investor:	Český rozhlas, Vinohradská 12, Praha, 120 99	
Stupeň :	Dokumentace pro vydání společného povolení	zak. č.: A3819002
Autoři :	Ing. arch. Tomáš Bindr, Ing. arch. Pavel Malček, Ing. arch. Martin Struhala, Ing. arch. Hana Staňková	
Zodp. projektant:	Ing. Luděk Valík - autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, č. autorizace 1102452	č.v.: D.1.3.03
Vypracoval:	Ing. arch. Martin Struhala, Bc. Sandra Theuerová	
Datum :	11 / 2019	
Půdorys 1.NP		měř.: 1:150
KANCELÁŘ: PORÁŽKOVÁ 1424/20, 702 00 OSTRAVA 1, TEL: 608 814 526, E-MAIL: ATELIER38@ATELIER38.CZ; ATELIER: SOLNÁ 35/13, 746 01 OPAVA, TEL: 774 383 383, E-MAIL: ATELIER38@ATELIER38.CZ		