

**Vysvětlení, změna a doplnění zadávacích podmínek č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu
č. j. MR13/2020**

Na základě dotazu dodavatele Český rozhlas jako zadavatel tímto poskytuje následující vysvětlení, změnu a doplnění č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu č. j. MR13/2020 s názvem: „**Obnova topného zařízení v objektu ČRo Hradec Králové**“.

Dotaz:

Jako uchazeč o realizaci zakázky s názvem Obnova topného zařízení v objektu ČRo Hradec Králové zasíláme níže související dotaz a prosíme o jeho zodpovězení:

Předmět plnění zakázky obsahuje dodávku a montáž stojatého zásobníkového ohřívače teplé vody. Technická zpráva a výkresy hovoří o ohřívači o objemu 300 l, v položkovém rozpočtu je ale uvedena dodávka ohřívače o objemu 1000l.
Prosíme proto o upřesnění.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel na základě výše uvedeného dotazu mění příslušnou položku přílohy č. 2 – Tabulka pro výpočet nabídkové ceny, neboť správně má být uveden objem 300 l, a to v souladu s Technickou zprávou a výkresy.

Příloha:

Příloha č. 2 – Tabulka pro výpočet nabídkové ceny_AKTUALIZACE

Na základě této změny zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, nově tak uplyne 27. 05. 2020 v 11:00 hod.

Bc. Eva Gottová
Oddělení veřejných zakázek
Český rozhlas