

Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace č. 3 v souladu s §§ 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k veřejné zakázce č. j. VZ16/2020

Na základě žádosti dodavatele Český rozhlas jako zadavatel tímto poskytuje následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace č. 3 k veřejné zakázce č. j. VZ16/2020 s názvem: „ČRo Olomouc – rekonstrukce objektu Pavelčákova 2/19“.

Dotaz č. 1

V soupisu stavebních prací je v popisu u některých položek uveden konkrétní výrobce daného materiálu (např. zdivo, uhlíkové lamely, dlažba, omítky, izolace pod.). Prosíme zadavatele, aby tyto názvy výrobků z názvu položek odstranil nebo doplnil, že se jedná o referenčního výrobce, aby nedocházelo ke zvýhodňování konkrétního výrobce.

Odpověď zadavatele:

Je-li u některé z položek přílohy č. 3 – Tabulka pro výpočet nabídkové ceny_výkaz výměr uveden konkrétní výrobce daného materiálu, je dodavatel oprávněn nahradit jej výrobkem či materiálem stejných technických parametrů a jakosti tak, jak je uvedeno na listu s názvem „Pokyny pro vyplnění“ přílohy č. 3 – Tabulky pro výpočet nabídkové ceny, kde je v části č. 5 „OBCHODNÍ NÁZVY MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ“ uvedeno:

„V případě, že položka tabulky pro výpočet nabídkové ceny obsahuje konkrétní obchodní označení výrobku či materiálu (referenční výrobek), je zhotovitel oprávněn jej nahradit výrobkem či materiálem stejných technických parametrů a jakosti.“

Dotaz č. 2

V soupisu prací u objektu SO 01 ASŘ je položka č. 225 „ochrana střechy sousedního domu pod zavěšeným lešením“. U položky je uvedena jednotka „soubor“ a množství 210. Prosíme o opravu jednotky, neboť se zřejmě jedná o m2.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel položku opravil, výměra položky je skutečně uvedena v m2. Na základě výše uvedeného zadavatel mění přílohu č. 3 ZD – Tabulka pro výpočet nabídkové ceny_výkaz výměr (viz příloha tohoto dokumentu).

Dotaz č. 3

V části SO 02 garáž je pol. 42 „Poplatek za skládku suti – dřevo“, u které je uvedeno množství 0. Prosíme o odstranění z výkazu výměr.

Odpověď zadavatele:

Položku č. 42 přílohy č. 3 – Tabulka pro výpočet nabídkové ceny_výkaz výměr uvádí projektant záměrně proto, aby bylo zřejmé, jak bude naloženo s dřevěným odpadem vzniklým při bourání garáže. Z toho také plyne, že je třeba při bourání garáže postupovat tak, aby bourané dřevěné prvky mohly být opakovaně použity na pomocné stavební konstrukce, a dále lze kalkulovat úsporu u položek, kde mohou být tyto dřevěné prvky využity. Z pohledu zadavatele není třeba položku z přílohy č. 3 – Tabulka pro výpočet nabídkové ceny_výkaz výměr odstranit, neboť dodavatel při vyplnění odpovídající nenulové jednotkové ceny vyhoví požadavku zadavatele na vyplnění přílohy č. 3 – Tabulka pro výpočet nabídkové ceny_výkaz výměr, uvedenému v zadávací dokumentaci.

Dotaz č. 4

Uliční část fasády má být obložena travertinovým obkladem. Prosíme o vyjasnění rozporu mezi TZ a VV. V TZ je uvedena tloušťka 20mm a ve VV je 30mm. Co platí? Jaké rozměry obkladu jsou požadovány.

Odpověď zadavatele:

Platí tloušťka 30 mm uvedená v příloze č. 3 – Tabulka pro výpočet nabídkové ceny_výkaz výměr

Dotaz č. 5

V soupisu prací SO 01 je pol. 458 „D.46a - dřevěné exter. dveře vč. ocelové zárubně a doplňků - 1400x2100mm - otočné 2kř EI 15 DP1“. Ve výpisu dveří jsou však tyto dveře uvedeny jako ocelové. Co platí? Prosíme o případnou úpravu VV.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel položku opravil, dveře mají být ocelové.

Dotaz č. 6

Ve výkazu výměr jsou uvedeny 3ks akustických dveří D32 (viz pol. 458). Ve výpisu prvků jsou ale tyto dveře vykázány jako D32a 3ks a D32b 3ks. Prosíme o stanovení správného počtu kusů a sjednocení VV a výpisu prvků.

Odpověď zadavatele:

Toto jsou dveře do akusticky chráněného prostoru. Popis položky v příloze č. 3 – Tabulka pro výpočet nabídkové ceny_výkaz výměr byl doplněn tak, aby bylo jasnější, že se jedná o dvojici dveří D32 složenou z D32a a D32b

Dotaz č. 7

Prosíme o doplnění specifikace zdvojených podlah. Jak velký je požadován akustický útlum podlahy? Na výkrese je uveden akustický požadavek pouze na koberec. Je požadována podlaha ve stejné kvalitě jako je u jiných studií např. v Brně, kde je použit systém NORTEC sonic?

Odpověď zadavatele:

V technické zprávě je zdvojená podlaha specifikována - pro lepší orientaci dodavatelů byl do přílohy č. 3 – Tabulka pro výpočet nabídkové ceny_výkaz výměr k položce č. 472 doplněn popis odkazující se na odstavec v technické zprávě (e.15 Podlahy).

Příloha:

Příloha č. 3 – Tabulka pro výpočet nabídkové ceny_výkaz výměr_AKTUALIZACE

Na základě tohoto vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Bc. Eva Gottová

Oddělení veřejných zakázek

Český rozhlas