

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k veřejné zakázce č. j. VZ16/2020

Na základě žádosti dodavatele Český rozhlas jako zadavatel tímto poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 k veřejné zakázce č. j. VZ16/2020 s názvem: „ČRo Olomouc – rekonstrukce objektu Pavelčákova 2/19“.

Dotaz č. 1

Součástí prací má být přesun dieselagregátu na střechu
- v rozpočtu chybí položka na přesun dieselagregátu

Odpověď zadavatele:

Nechybí, jedná se o položku přílohy č. 3 – Tabulky pro výpočet nabídkové ceny, list 07_S0 01 – Silnoproud, oddíl H, položka č. 198 – Demontáž, montáž a přesun stávajícího DA. Projektantem uvedený popis položky nahrazují podrobnější odpovědi na dotazy dodavatelů.

- jaký je rozměr dieselagregátu?

Odpověď zadavatele:

Rozměry DA 900x1200x2100 mm, váha 1150 kg

- na jakou vzdálenost se bude dieselagregátu přesouvat?

Odpověď zadavatele:

Kapotovaný DA typu SDMO JM30 je umístěn v přízemí zadního traktu budovy Horní náměstí 21, ve vzdálenosti cca 150m od stavby. Místo je přístupné nákladním automobilem, DA se nachází za vraty šířky 1450mm.

- bude nutné demontovat střechu místnosti pro dieselagregát?

Odpověď zadavatele:

Stávající umístění dieselagregátu (dále také DA) je za vraty šířky 1450mm (strojovna DA), strojovna je přístupná přes garáž délky cca 6m, garáž a strojovna DA jsou za sebou (DA lze z budovy vysunout přímo na vzdálenosti cca 7m, v rovině terénu, bez nutnosti změny směru v horizontální rovině).

V budově ČRo Olomouc Pavelčákova 2/19 předpokládá projektant, že dieselagregát by se měl dopravit do místnosti z boku skrz nově zbudované dvoukřídlé dveře.

Více také v odpovědi zveřejněné v dokumentu „Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace č. 4“ dotaz č. 5 a následně také doplnění této odpovědi fotografiemi.

Dotaz č. 2

Žádáme o doplnění výkresu prvku V19 - nerezový nápis recepce.

Odpověď zadavatele:

Prvek s označením V19 je nerezové logo recepce. Nerezový nápis recepce je prvek s označením V18. Oba prvky jsou specifikovány ve složce Projekt interiéru, v dokumentu A2 Souhrnná specifikace.

Na základě tohoto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Bc. Eva Gottová

Oddělení veřejných zakázek

Český rozhlas