

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

č. j.: MRV033_2020

„Rekonstrukce VZT a MaR ČRo Jihlava“

1. NÁZEV ZAKÁZKY

„Rekonstrukce VZT a MaR ČRo Jihlava“

č. j.: MRV033_2020

2. ZADAVATEL

Český rozhlas
zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu
se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
IČO: 45245053, DIČ: CZ45245053

Osoba oprávněná jednat za zadavatele:

Mgr. René Zavoral, generální ředitel

Kontaktní osoba zadavatele:

Havrda Martin

Oddělení veřejných zakázek

Tel.: +420 221 553 578

Mobil: +420 607 217 326

ID datové schránky: mnaadje

E-mail: martin.havrda@rozhlas.cz

3. FORMA ZADÁNÍ

Veřejná zakázka malého rozsahu s peněžitým plněním do 2 milionů korun na dodávky (bez DPH).

4. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

I. PODROBNÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je Rekonstrukce VZT a MaR pro prostory Českého rozhlasu v objektu na adrese Masarykovo náměstí 42, Jihlava.

Podrobný popis plnění je uveden v příloze č. 4 – Technická specifikace této Výzvy – Dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby ke stavbě „Studio Českého rozhlasu Jihlava, Masarykovo náměstí 42 – Rekonstrukce VZT a MaR“, kterou vypracoval Ing. Oto Sova, firma AIR TECHNIK Clima s.r.o., Na Kocínce 210/3, Praha 6, IČ: 03908232 (dále jen „Technická specifikace“).

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1.000.000,00 Kč (slovy: jeden milion korun českých) **bez DPH.**

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV):

Kód CPV

Název

51100000-3 - Instalace a montáž elektrických a mechanických zařízení

42500000-1 - Chlazení a ventilace

Nabídka účastníka musí splňovat veškeré požadavky a podmínky zadavatele uvedené v této Výzvě včetně obchodních podmínek, které jsou zaneseny do závazného návrhu smlouvy.

II. MÍSTO PLNĚNÍ:

Místo plnění: ČRo Vysočina, Masarykovo náměstí 42, Jihlava

III. DOBA PLNĚNÍ:

Doba trvání zakázky: do 50 dnů ode dne účinnosti smlouvy

Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky: říjen 2020.

Zadavatel je oprávněn změnit termín zahájení plnění veřejné zakázky.

5. DALŠÍ POŽADAVKY NA PLNĚNÍ ZAKÁZKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY:

Závazný návrh smlouvy včetně příloh

Veškeré obchodní a platební podmínky plnění (zejména platební, dodací, záruční, servisní, sankční podmínky) veřejné zakázky jsou podrobně vymezeny v závazném návrhu smlouvy (viz příloha č. 1 této ZD). Účastník musí v návrhu smlouvy uvést/doplnit všechny (**žlutě** označené) části obchodních podmínek (**nevyplnění jinak barevně označených částí**, stejně jako **nevyplnění barevně označených částí příloh** závazného návrhu smlouvy, **není** považováno za nesplnění zadávacích podmínek a **nebude** mít tak vliv na posuzování nabídky). Účastník není oprávněn měnit a doplňovat závazný návrh smlouvy na jiných než označených místech.

Zadavatel neposkytne vybranému dodavateli jakékoliv zálohy.

6. KVALIFIKACE

- a) Prostá kopie dokladu o oprávnění k podnikání – předložení platného živnostenského oprávnění s předmětem podnikání **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**

a zároveň doložení platného živnostenského oprávnění: **Montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel**

a zároveň doložení platného živnostenského oprávnění min. k jednomu z následujících předmětů podnikání:

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

nebo

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

- b) Prostá kopie výpisu z obchodního rejstříku
- c) Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (viz příloha č. 2 Výzvy)
- d) Technická kvalifikace - k prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje po dodavatelích předložit:

- I. **Seznam významných dodávek nebo významných služeb** poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace kupujícího:

Dodavatel prokáže toto kritérium technické kvalifikace, pokud v posledních 3 letech realizoval 2 obdobné zakázky v min. hodnotě 500.000,- Kč (slovy pět set tisíc korun českých českých) bez DPH za každou takovou referenční zakázku. Obdobný druh zakázek zadavatel blíže specifikuje jako zakázky, kdy předmětem realizace byla řádně dokončená dodávka VZT jednotky či VZT jednotek, dodávka systému MaR, dodávka kondenzačních jednotek pro VZT, dodávka klimatizačních sestav či řádně dokončená rekonstrukce VZT zařízení (ke každé konkrétní zakázce je nutno doložit minimální hodnotu zakázky jako součet dodávky výše uvedených zařízení v součtu s provedenými souvisejícími činnostmi – například včetně demontáže původních zařízení VZT zařízení, včetně montáže nových VZT či klimatizačních zařízení, včetně dodávky Cu potrubí, kabeláže, rozvodů vody a armatur, včetně dodávky systému MaR.)

Dodavatel doplní seznam významných referenčních zakázek do čestného prohlášení, které bude obsahovat též předmět a hodnotu zakázky (tzn. částku vyplacenou dodavateli za poskytnutou službu), dobu plnění, údaj o jejím řádném a odborném provedení a kontakty na konkrétní osoby (ze strany objednatele dokladané zakázky), které mohou uvedené údaje potvrdit. Rovnocenným dokladem k prokázání kritéria je zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

- II. **Seznam techniků nebo technických útvarů**, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména těch, které zajišťují kontrolu kvality nebo budou provádět montážní a stavební práce, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli:

Dodavatel prokáže toto kritérium technické kvalifikace, pokud z předložených dokumentů bude vyplývat, že má pro realizaci této veřejné zakázky k dispozici celkem min. dvě osoby:

1) **jednoho stavbyvedoucího**, který bude za dodavatele zodpovídat za průběh plnění veřejné zakázky, a který má zkušenost s organizačním a administrativním zajištěním služeb obdobného druhu a rozsahu, tato osoba musí splňovat:

a/ mít platnou autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů:

Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby

nebo

Autorizovaný technik v oboru pozemní stavby

nebo

Autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb

nebo

Technik v oboru technologická zařízení staveb

b/ zkušenosti s realizací nejméně 3 dodávek technologie včetně stavebních prací spočívajících v dodávce či rekonstrukci VZT zařízení, kondenzačních jednotek, klimatizačních jednotek či systému MaR,

2) **alespoň jednoho technika** se specializací na montáž a dodávky VZT zařízení, kondenzačních jednotek, klimatizačních jednotek či systému MaR - tato osoba musí splňovat:

a/ minimálně 5 let praxe v oboru VZT, chlazení, MaR,

b/ zkušenosti s realizací nejméně 3 dodávek technologie včetně stavebních prací spočívající v dodávce či rekonstrukci VZT zařízení, kondenzačních jednotek, klimatizačních jednotek či systému MaR.

Přílohou seznamu techniků na straně dodavatele bude soubor strukturovaných profesních životopisů stavbyvedoucího a technika z nichž bude vyplývat: jméno a příjmení, funkce v rámci realizačního týmu, dosažené vzdělání, dosavadní praxe v oboru vztahující se k předmětu zakázky, uvedená s ohledem na výše specifikované požadavky Zadavatele, a informace o tom, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osobu v jiném vztahu k dodavateli. Přílohou životopisu stavbyvedoucího bude prostá kopie dokladu o požadované autorizaci.

III. Vzorky nebo popisy výrobků určených k dodání:

Po dodavateli bude požadováno, aby dodržel minimální požadované technické parametry všech zařízení a materiálů dle Technické specifikace.

Pokud se v technické specifikaci vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, Zadavatel v každém takovém případě výslovně umožňuje dodavateli pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Dodavatel prokáže toto kritérium technické kvalifikace, pokud k nabídnutým zařízením doloží příslušné technické listy, konkrétně k těmto zařízením:

a/ technickou specifikaci nabízeného VZT zařízení (v případě, že se bude nabízené VZT zařízení lišit od zařízení, jehož technická specifikace zařízení je přílohou VZT – Technické zprávy),

b/ technický list vnější kondenzační jednotky (v případě, že se bude nabízená klimatizační sestava lišit od projektem navržené klimatizační sestavy, jejíž specifikace je v příloze VZT – Technické zprávy),

c/ technický list vnější klimatizační jednotky a vnitřní nástěnné klimatizační jednotky (v případě, že se bude nabízená klimatizační sestava lišit od projektem navržené klimatizační sestavy, jejíž specifikace je v příloze VZT – Technické zprávy),

d/ technický list anemostatů (v případě, že se budou nabízené anemostaty lišit od projektem navržených čtvercových difuzorů s neperforovanou čelní deskou LKAN s plenum boxy MB),

e/ technický list nebo technické listy komponentů MaR (DDC regulátor, kompaktní I/O modul, komunikativní ovladače (v případě, že budou nabízené komponenty MaR lišit od Technickou specifikací navržených referenčních výrobků),

z nichž bude možno ověřit splnění minimálních požadovaných technických parametrů dle Technické specifikace.

DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

Po dodavateli bude požadováno, aby dodržel minimální požadované technické parametry všech zařízení a materiálů dle Technické specifikace.

Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil v nabídce, jako součást návrhu smlouvy o dílo předběžný časový harmonogram plnění předmětu veřejné zakázky v členění min. po týdnech od účinnosti smlouvy a to minimálně k těmto úkonům v rámci realizace zakázky:

- příprava zakázky, výroba VZT jednotky a zajištění veškeré potřebného materiálu,
- kompletní demontáž a montáž VZT jednotky,

- vyčištění tlumičů hluku, výměna rekuperační vložky, výměna/úprava koncových prvků VZT,
- demontáž, montáž a zprovoznění systému MaR,
- instalace 2 ks vnější kondenzačních jednotek,
- montáž vnitřní klimatizační jednotky zasedací místnost,
- demontáž původní kondenzační jednotky Carrier,
- celkové předání, zaškolení.

Po dodavateli bude požadováno, aby výhradně dodržoval druhy materiálů uvedené v Technické specifikaci, aby včas předložil k odsouhlasení vzorky navrhovaných materiálů, konečné řešení včetně odsouhlasení potřebné předcházející obsahové přípravy, a aby dbal pokynů Zadavatelem určeného autorského dozoru i technického dozoru zadavatele.

7. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A NABÍDKOVÉ CENY

A) Účastník předloží v nabídce tyto doklady:

- 1) Prostá kopie dokladu o oprávnění k podnikání
- 2) Prostá kopie výpisu z obchodního rejstříku
- 3) Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (viz příloha č. 2 Výzvy)
- 4) Technická kvalifikace (viz příloha č. 4 Výzvy) – 1) technickou specifikaci či příslušné technické listy, konkrétně k těmto zařízením:
 - a/ technickou specifikaci nabízeného VZT zařízení (v případě, že se bude nabízené VZT zařízení lišit od zařízení, jehož technická specifikace zařízení je přílohou VZT – Technické zprávy),
 - b/ technický list vnější kondenzační jednotky (v případě, že se bude nabízená klimatizační sestava lišit od projektem navržené klimatizační sestavy, jejíž specifikace je v příloze VZT – Technické zprávy),
 - c/ technický list vnější klimatizační jednotky a vnitřní nástěnné klimatizační jednotky (v případě, že se bude nabízená klimatizační sestava lišit od projektem navržené klimatizační sestavy, jejíž specifikace je v příloze VZT – Technické zprávy),
 - d/ technický list anemostatů (v případě, že se budou nabízené anemostaty lišit od projektem navržených čtvercových difuzorů s neperforovanou čelní deskou LKAN s plenum boxy MB),
 - e/ technický list nebo technické listy komponentů MaR (DDC regulátor, kompaktní I/O modul, komunikativní ovladače (v případě, že budou nabízené komponenty MaR lišit od technickou specifikací navržených referenčních výrobků),2) strukturované profesní životopisy stavbyvedoucího a technika z nichž bude vyplývat: jméno a příjmení, funkce v rámci realizačního týmu, dosažené vzdělání, dosavadní praxe v oboru vztahující se k předmětu zakázky, uvedená s ohledem na výše specifikované požadavky Zadavatele, a informace o tom, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osobu v jiném vztahu k dodavateli. Přílohou životopisu stavbyvedoucího bude prostá kopie dokladu o požadované autorizaci.

Návrh smlouvy (viz příloha č. 1 této Výzvy) s nabídkovou cenou zpracovanou dle tohoto článku Výzvy, doručený zároveň ve formátech *.pdf a *.doc (k případným úpravám).

Nabídka bude předložena v následujících formátech: *.pdf, *.doc, *.xls, *.jpg – do elektronického nástroje E-ZAK mohou být data zkomprimována = formát *.zip nebo *.rar.

Veškeré doklady musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení veřejné zakázky.

B) Požadavek na zpracování nabídkové ceny:

Pro zpracování nabídkové ceny účastník použije „Tabulku pro výpočet nabídkové ceny“ (příloha č. 3 této Výzvy), kde účastník **nacení všechny požadované položky**. Zpracování ceny v jiné než předepsané struktuře bude hodnoceno jako nesplnění podmínek výběrového řízení.

Nabídková cena bude rozčleněna následovně:

- Nabídková cena (= celková cena, tj. cena za celý předmět plnění veřejné zakázky) v Kč bez DPH, samostatně sazba DPH, výše DPH v Kč a celková cena včetně DPH.

Pokud účastník ocení kteroukoliv část nabídkové ceny nulovou nebo mimořádně nízkou nabídkovou cenou, bude požádán o písemné zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny, případně o objasnění údajů.

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých dodávek, prací, činností, ostatních nákladů, rizik, zisku, finančních vlivů (např. inflace) v souladu s podmínkami uvedenými v této Výzvě a v závazném návrhu smlouvy.

Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů.

Žádná změna plnění způsobující zvýšení nebo snížení dohodnuté ceny nebo prodloužení dohodnuté lhůty se nesmí uskutečnit bez předchozího písemného potvrzení změny podepsané zadavatelem a dodavatelem formou písemného dodatku k uzavřené smlouvě.

8. ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY

Veškeré nabídky v rámci tohoto výběrového řízení **je účastník povinen zaslat prostřednictvím elektronického nástroje EZAK**. Zadavatel není provozovatelem tohoto elektronického nástroje, ale je pouze uživatelem. Veškeré informace týkající se postupu odesílání nabídek jsou podrobně popsány v „uživatelské příručce“ volně dostupné v systému EZAK (viz <https://verejnezakazky.rozhlas.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf>).

Účastník vloží svou nabídku do prostředí systému EZAK **před uplynutím lhůty pro podání nabídek**.

9. HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky účastníků budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

Hodnocení nabídek bude provedeno podle ekonomické výhodnosti nabídek. Ekonomickou výhodnost nabídek bude zadavatel hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny. Předmětem hodnocení je celková cena v Kč bez DPH uvedená v Tabulce pro výpočet nabídkové ceny.

Zadavatel seřadí nabídky podle jejich nabídkové ceny, a to od nejlevnější po nejdražší nabídku.

Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

V případě shodných nejnižších nabídkových cen budou všichni účastníci, jejichž nabídky obsahují v celkovém hodnocení nejnižší nabídkovou cenu, zadavatelem vyzváni ke druhému kolu hodnocení, ve kterém zašlou opětovně zadavateli svoji nabídkovou cenu.

10. LHŮTY A TERMÍNY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Prohlídka místa plnění po individuální dohodě, kontakt: Jakub Seifert, mob.: 724 993 041.

Lhůta pro podání nabídek: 12.10. 2020 do 11:00 hodin.

11. OSTATNÍ POŽADAVKY A PODMÍNKY ZADAVATELE

- Zadavatel **nepřipouští** variantní řešení.
- Údaje uvedené v jednotlivých částech Výzvy vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Těmito podklady je účastník povinen se řídit při zpracování nabídky a předkládání informací o kvalifikaci.
- Veškeré dotazy k výběrovému řízení jsou dodavatelé povinni adresovat na kontaktní osobu uvedenou výše.
- Zadavatel je oprávněn zrušit výběrové řízení kdykoliv před uzavřením smlouvy.
- Zadavatel je oprávněn vyžádat si od vybraného dodavatele před uzavřením smlouvy předložení originálů či ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly ve výběrovém řízení předloženy.

- f. Vysvětlení k zadávacím podmínkám poskytne zadavatel stejným způsobem, jakým poskytuje Výzvu k podání nabídek, tj. na profilu zadavatele <https://verejnezakazky.rozhlas.cz> pod evidenčním číslem konkrétní veřejné zakázky.
- g. Účastník je povinen dodržet podmínky uvedené v Technické specifikaci..

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zadavatel dále v souladu se zákonem č. 110/2019 sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. 10. 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti s ochranou osobních údajů po dobu trvání její účinnosti a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) od data jeho účinnosti uvádí, že osobní údaje předané účastníkem zadavateli zadavatel zpracovává za účelem řádného hodnocení podaných nabídek a splnění dalších zákonných povinností zadavatele uložených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, přičemž zadavatel je správcem osobních údajů ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

Osobní údaje bude zadavatel jako správce osobních údajů zpracovávat jako součást nabídky, a to buď ve spisovně listinných dokumentů a archivu správce, nebo v interní elektronické databázi ve smyslu ustanovení § 211 ve spojení s ustanovením § 279 odst. 2 ZZVZ v rámci útvaru správce řešícího veřejné zakázky.

Ke spisovně listinných dokumentů, archivu i k interní elektronické databázi mají přístup pouze zaměstnanci správce řešící veřejné zakázky resp. Pracovníci spisovny a archivu. Osobní údaje nebudou zásadně předávány jiným osobám, s výjimkou předání podle zákona.

Nabídky účastníků a dokumenty související s nabídkami účastníků obsahující osobní údaje budou skartovány (a osobní údaje zlikvidovány) v termínech stanovených zákonem a spisovým řádem správce. Subjekty osobních údajů mají právo požádat správce o informaci o zpracování svých osobních údajů.

Zjistí-li nebo budou-li se subjekty osobních údajů domnívat, že správce provádí zpracování jejich osobních údajů v rozporu s právními předpisy, mohou požádat správce o vysvětlení, a/nebo požádat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Správce taktéž pro tyto účely zřizuje funkci pověřence pro ochranu osobních údajů (kontakt: poverenec@rozhlas.cz, popř. Další informace na webové adrese www.rozhlas.cz). Pokud jsou subjekty osobních údajů přesvědčeny, že správce porušil při spravování jejich osobních údajů jemu uložené povinnosti zákonem, mohou se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

13. PŘÍLOHY NEBO DALŠÍ SOUČÁSTI VÝZVY

- Příloha č. 1 – Závazný návrh smlouvy
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
Příloha č. 3 – Tabulka pro výpočet nabídkové ceny
Příloha č. 4 – Technická specifikace