Legenda:

- Požární detektor multisenzorový
- Požární detektor termodiferenciální s maximální teplotou
- Tlačítkový hlásič
- NOVÝ – Požární detektor multisenzorový
- NOVÝ – Požární detektor termodiferenciální s maximální teplotou
- NOVÝ – Tlačítkový hlásič
- Požární siréna
- NOVÝ Výstupní modul na kruhovou smyčku
- Magnetický zámek
- EPS Ústředna EPS
- Stoupačka
- Kabel pro kruh ústředen Synova UTP 4x2x0,8 ohniodolný 60 min.
- Kabel 2x0,8 ohniodolný 60 min.
- Kabel 4x1,5 ohniodolný 60 min.
- Kabel 2x0,8 oheň retardující HF

3. PATRO

č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m2
300	POKLADNA	57,80
301	ZRUŠENO	
302	POKLADNA	21,20
303	KANCELÁŘ	25,35
304	KANCELÁŘ	25,85
305	KANCELÁŘ	29,15
306	KANCELÁŘ	23,60
306a	KANCELÁŘ	20,00
307	ZVUČÍRNA	45,50
308	ZRUŠENO	
309	KANCELÁŘ	25,20
310	KANCELÁŘ	19,15
311	KANCELÁŘ	21,90
312	KANCELÁŘ	22,30
313	KANCELÁŘ	22,75
314	KANCELÁŘ	20,40
315	KANCELÁŘ	23,10
316	KANCELÁŘ	20,70
317	KANCELÁŘ	23,00
318	KANCELÁŘ	20,60
319	ZRUŠENO	
320	ZRUŠENO	
321	KANCELÁŘ SEKRETARIÁT	26,80
322	KANCELÁŘ ŘEDITELE	45,95
323	KANCELÁŘ	24,00
324	KANCELÁŘ	20,65
325	KANCELÁŘ	18,90
325a	KANCELÁŘ	15,50
326	KANCELÁŘ	19,40
326a	KANCELÁŘ	15,30
327	KANCELÁŘ	17,65
328	KANCELÁŘ	16,90
328a	KANCELÁŘ	15,90
329	KANCELÁŘ	16,35
330	KANCELÁŘ	18,80
331	KANCELÁŘ	25,50
332	SAMOOBSLUŽNÉ PRACOVIŠTĚ	18,75
333	REŽIE	17,70
334	STUDIO	33,35
335	NEWS ROOM	31,78
335a	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	1,80
336	SAMOOBSLUŽNÉ PRACOVIŠTĚ	14,90
337	MACHINE ROOM	7,00
338	SKLAD	10,30
339	ROZVODNA	3,15
340	SAMOOBSL. PRACOVIŠTĚ	16,30
341	Öbu 1 DOMÁCÍ REDAKCE	20,17
342	Öbu 1 DOMÁCÍ REDAKCE	39,77
343	Öbu 1 ZAHRANIČNÍ REDAKCE	41,40
344	Öbu 1 ZAHRANIČNÍ REDAKCE	20,18
345	Öbu 1 SPORTOVNÍ REDAKCE	20,15
346	Öbu 1 SPORTOVNÍ REDAKCE	40,81
347	REŽIE	17,20
348	REŽIE	37,85
349	REŽIE	17,70
350	REŽIE	19,15
351	REŽIE	17,00
352	Öbu 1 ZAHRANIČNÍ REDAKCE	46,55
354	Öbu 1 REGIONÁLNÍ REDAKCE	27,18
355	Öbu 1 DOMÁCÍ REDAKCE	31,47
356	Öbu 1 DOMÁCÍ REDAKCE	29,22
357	Öbu 1 DOMÁCÍ REDAKCE	15,50
358	WC – MUŽI	12,30
359	WC – ŽENY	13,60
360	WC – INVALIDÉ	3,40
361	ÚKLID	3,15
362	KUCHYŇKA	3,60
363	KUCHYŇKA	7,67
364	WC – MUŽI	6,53
365	WC – ŽENY	4,86
366	DENNÍ MÍSTNOST	16,80
367	WC – MUŽI	10,43
368	WC – ŽENY	6,54
368.1	WC – INVALIDÉ	2,30
369	ÚKLID	1,45
370a	ÚKLID	1,53
370b	SPRCHA	2,16
3CH1	CHODBA	63,20
3CH2	CHODBA	70,00
3CH3	CHODBA	43,71
3CH3.1	CHODBA	63,80
3CH4	CHODBA	15,00
3CH5	CHODBA	65,70
3CH5.1	CHODBA	172,00
3S1	SCHODIŠTĚ	30,40
3S2	SCHODIŠTĚ	34,60
3S3	SCHODIŠTĚ	27,69
C	ŠACHTA KABELŮ	4,43
D	ŠACHTA KABELŮ	2,66
V1	PATERNOSTER	
V2	NÁKLADNÍ VÝTAH	
V3	OSOBNÍ VÝTAH	
V4	OSOBNÍ VÝTAH	3,90
V5	OSOBNÍ VÝTAH	2,55
V8	VÝTAH PRO DOPRAVU OSOB A NÁKLADŮ	
V9	OSOBNÍ VÝTAH – zrušeno	
V10	PATERNOSTER	

ČÁST:	2.21.5 ELEKTRO BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY EPS	FORGYS s.r.o. Na Strážci 1306/5 180 00 Praha 8 tel: +420 284 686 129 email: forgys@forgys.cz	
AKCE:	SJEDNOCENÍ SYSTÉMŮ EPS		
INVESTOR:	ČRO Římská 13 Praha 1	STUPEŇ: DPS	
MÍSTO:	ČRO Římská 13 Praha 1	DATUM: 11/2018	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. IVO TŘÍSKA	FORMÁT: 15x A4	
VYPRACOVAL:	ING. IVO TŘÍSKA	MĚŘÍTKO: –	ČÍS. VÝKR.: 07 PARE:
OBSAH VÝKRESU:	PŮDORYS 3.PATRO		